

ΗΣ ΣΑΜΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας						Τρίτη, 17 Μαρτίου 2026		
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					7,500	7,500	7,500	5,000	5,000	10,500	
Η ε ρ ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G4	G11	G12	G13	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τρίτη, 17 Μαρτίου 2026	00:00	11,69	8,12	3,57	1			1			4,26
	01:00	10,69	7,90	2,79	1			1			3,74
	02:00	10,78	7,72	3,06	1			1	1		3,80
	03:00	10,46	7,19	3,27				1	1		3,79
	04:00	10,21	7,34	2,87				1	1		3,66
	05:00	10,32	7,47	2,85				1	1		3,71
	06:00	11,20	8,52	2,68				1	1		3,92
	07:00	12,81	11,00	1,80	1		1		1		4,40
	08:00	12,79	12,16	0,63	1		1				4,92
	09:00	12,51	12,31	0,20	1		1				4,68
	10:00	12,72	12,53	0,19	1		1	1			2,34
	11:00	12,97	12,94	0,03	1		1	1			2,59
	12:00	14,22	14,13	0,09	1		1	1			3,84
	13:00	15,04	15,01	0,03	1		1	1			4,66
	14:00	14,83	14,78	0,06	1		1	1	1		3,90
	15:00	14,17	14,05	0,12	1		1		1		3,79
	16:00	14,74	14,71	0,03	1		1		1		4,36
	17:00	16,07	15,99	0,08	1		1		1		5,63
	18:00	17,86	17,82	0,03	1	1	1		1		6,77
	19:00	19,04	18,83	0,22	1	1	1		1		5,05
	20:00	19,10	18,67	0,44	1	1	1		1		5,11
	21:00	17,85	17,79	0,06	1	1	1		1		3,86
	22:00	15,86	15,85	0,01	1		1		1		5,48
	23:00	13,67	13,67	0,00	1		1		1		3,29

Τις πρωινές ώρες πραγματοποιήθηκαν προγραμματισμένες εργασίες στο δίκτυο.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης