

| ΗΣ ΣΑΜΟΥ | | | Απολογισμός Λειτουργίας | | | | | | Τετάρτη, 18 Μαρτίου 2026 | | | |
|----------------------------|----------------|------------------------------------|-------------------------|-----------------------|----|-------|-------|-------|--------------------------|-------|--|--|
| | | | Αποδιδόμενη Ισχύς (MW) | | | 7,500 | 7,500 | 7,500 | 5,000 | 5,000 | 10,500 | |
| Η Ε Ρ Ε Ρ Α | Χρονική στιγμή | Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW) | Θερμική Παραγωγή (MW) | Αιολική Παραγωγή (MW) | G2 | G3 | G4 | G11 | G12 | G13 | Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW) | |
| | | | | | | | | | | | | |
| Τετάρτη, 18 Μαρτίου 2026 | 00:00 | 11,79 | 11,79 | 0,01 | 1 | | 1 | | | | 4,13 | |
| | 01:00 | 10,75 | 10,68 | 0,07 | 1 | | 1 | | | | 3,52 | |
| | 02:00 | 10,72 | 10,47 | 0,25 | 1 | | 1 | | | | 3,49 | |
| | 03:00 | 10,25 | 10,01 | 0,25 | | 1 | 1 | | | | 3,02 | |
| | 04:00 | 9,80 | 9,56 | 0,24 | | 1 | 1 | | | | 2,57 | |
| | 05:00 | 9,95 | 9,73 | 0,22 | | 1 | 1 | | | | 2,72 | |
| | 06:00 | 10,81 | 10,40 | 0,41 | | 1 | 1 | | | | 3,58 | |
| | 07:00 | 12,73 | 12,03 | 0,70 | | 1 | 1 | | | | 4,45 | |
| | 08:00 | 12,73 | 11,80 | 0,93 | | 1 | 1 | | 1 | | 2,35 | |
| | 09:00 | 12,74 | 12,31 | 0,42 | | 1 | 1 | | 1 | | 2,36 | |
| | 10:00 | 12,96 | 12,88 | 0,07 | | 1 | 1 | | 1 | | 2,58 | |
| | 11:00 | 12,64 | 12,61 | 0,02 | | 1 | 1 | | 1 | | 2,26 | |
| | 12:00 | 13,05 | 12,76 | 0,28 | | 1 | 1 | | 1 | | 2,67 | |
| | 13:00 | 14,50 | 14,32 | 0,17 | | 1 | 1 | | 1 | | 4,12 | |
| | 14:00 | 15,41 | 15,30 | 0,11 | | 1 | 1 | | 1 | | 5,03 | |
| | 15:00 | 15,17 | 15,12 | 0,05 | | 1 | 1 | | 1 | | 4,79 | |
| | 16:00 | 15,19 | 15,05 | 0,14 | | 1 | 1 | | 1 | | 4,81 | |
| | 17:00 | 15,69 | 14,43 | 1,26 | | 1 | 1 | | 1 | | 5,31 | |
| | 18:00 | 17,17 | 13,31 | 3,86 | | 1 | 1 | | 1 | | 6,01 | |
| | 19:00 | 18,66 | 12,50 | 6,16 | | 1 | 1 | | 1 | | 6,60 | |
| | 20:00 | 18,53 | 12,92 | 5,61 | | 1 | 1 | | 1 | | 6,62 | |
| | 21:00 | 17,23 | 12,17 | 5,06 | | 1 | 1 | | 1 | | 6,09 | |
| | 22:00 | 15,20 | 11,84 | 3,36 | | 1 | 1 | | 1 | | 4,82 | |
| | 23:00 | 13,27 | 12,33 | 0,94 | | 1 | 1 | | 1 | | 2,89 | |

Τις πρωινές ώρες πραγματοποιήθηκαν προγραμματισμένες εργασίες στο δίκτυο. Το ΑΠ ΚΑΜΜΕΝΟΣ ΜΥΛΟΣ παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας το διάστημα 02:05 με 10:10, τα ΠΥΘΑΓΟΡΕΙΟ και ΠΥΘΑΓΟΡΕΙΟ 2 το διάστημα 02:00 με 03:40.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης