

ΗΣ ΣΑΜΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας					Παρασκευή, 20 Μαρτίου 2026			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			7,500	7,500	7,500	5,000	5,000	10,500			
Η Ε Ρ Ε Ρ Α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G4	G11	G12	G13	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Παρασκευή, 20 Μαρτίου 2026	00:00	12,06	8,06	4,00		1			1		4,24
	01:00	10,90	7,36	3,54		1			1		3,81
	02:00	11,02	7,36	3,66		1			1		3,86
	03:00	10,49	7,25	3,23		1			1		3,67
	04:00	10,27	7,25	3,02		1			1		3,51
	05:00	10,37	7,15	3,22		1			1		3,60
	06:00	11,54	7,61	3,92		1			1		4,04
	07:00	14,02	9,14	4,87		1			1		4,94
	08:00	15,12	9,87	5,25		1			1		5,31
	09:00	15,01	9,65	5,36		1			1		5,35
	10:00	13,90	8,91	4,99		1			1		5,00
	11:00	13,51	8,81	4,70		1			1		4,73
	12:00	15,56	10,27	5,30		1			1		5,45
	13:00	15,77	10,27	5,50		1			1		5,57
	14:00	15,81	10,29	5,52		1			1		5,59
	15:00	15,16	9,80	5,35		1			1		5,34
	16:00	15,76	10,06	5,70		1			1		5,69
	17:00	15,35	10,49	4,86		1			1		5,37
	18:00	19,61	14,02	5,59		1	1		1		6,86
	19:00	19,76	14,36	5,40		1	1		1		6,92
	20:00	19,58	14,25	5,33		1	1		1		6,85
	21:00	18,43	13,25	5,19		1	1		1		6,46
	22:00	16,72	11,92	4,80		1	1		1		5,85
	23:00	14,63	11,02	3,61		1	1		1		4,25

Στο διάστημα 17:38-17:55 σημειώθηκε μερική διακοπή λόγω βλάβης στον ΑΣΠ. Κατά τις απογευματινές και βραδινές ώρες επικρατούσε αστάθεια ανέμου. Το ΑΠ ΑΓ. ΠΑΝΤΕΣ παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας από τις 23:35.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης