

ΗΣ ΣΑΜΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας					Σάββατο, 21 Μαρτίου 2026			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			7,500	7,500	7,500	5,000	5,000	10,500			
Η Ρ Ε Ρ Α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G4	G11	G12	G13	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Σάββατο, 21 Μαρτίου 2026	00:00	12,70	8,26	4,44		1			1		4,86
	01:00	11,65	7,79	3,86		1			1		4,22
	02:00	11,58	8,96	2,62		1			1		4,05
	03:00	11,15	8,55	2,59		1			1		3,90
	04:00	10,84	7,75	3,09		1			1		3,80
	05:00	10,57	7,47	3,10		1			1		3,70
	06:00	11,46	7,75	3,71		1			1		4,05
	07:00	13,01	8,84	4,17		1			1		4,60
	08:00	14,63	9,96	4,67		1			1		5,18
	09:00	15,76	10,86	4,90	1	1			1		5,61
	10:00	15,62	10,73	4,88	1	1					5,47
	11:00	15,92	11,23	4,69		1	1				5,57
	12:00	16,49	11,70	4,79		1	1				5,77
	13:00	17,11	12,01	5,10	1	1	1				5,99
	14:00	16,52	11,40	5,12		1	1				5,80
	15:00	15,27	10,23	5,04		1	1				5,53
	16:00	15,65	10,44	5,21		1	1				5,71
	17:00	16,42	10,97	5,45		1	1				5,97
	18:00	18,50	12,62	5,89		1	1		1		6,71
	19:00	19,90	13,47	6,43		1	1		1		7,21
	20:00	19,25	13,11	6,14		1	1		1		7,02
	21:00	17,83	12,08	5,75		1	1		1		6,46
	22:00	16,15	11,34	4,80		1	1		1		5,65
	23:00	14,48	10,67	3,81		1	1		1		4,17

Το ΑΠ ΑΓ. ΠΑΝΤΕΣ παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας. Δοκιμαστική λειτουργία της μονάδας G2 στο διάστημα 13:10-13:50.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης  
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης