

ΗΣ ΣΑΜΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας					Κυριακή, 22 Μαρτίου 2026			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			7,500	7,500	7,500	5,000	5,000	10,500			
Η Ε Ρ Ε Ρ Α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G4	G11	G12	G13	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Κυριακή, 22 Μαρτίου 2026	00:00	12,68	8,89	3,79		1			1		4,46
	01:00	11,74	8,14	3,60		1			1		4,20
	02:00	11,47	8,52	2,95		1			1		4,01
	03:00	10,86	8,02	2,84		1			1		3,80
	04:00	10,38	7,66	2,72		1			1		3,62
	05:00	10,12	7,59	2,53		1			1		3,36
	06:00	10,49	8,06	2,43		1			1		3,67
	07:00	11,64	8,72	2,92		1			1		4,30
	08:00	12,38	9,07	3,31		1			1		4,69
	09:00	12,68	9,47	3,21		1			1		4,84
	10:00	12,49	9,04	3,44		1			1		4,74
	11:00	12,90	9,56	3,34		1			1		4,92
	12:00	13,44	9,96	3,48		1			1		5,11
	13:00	13,22	9,59	3,62		1			1		5,11
	14:00	11,68	8,23	3,45		1			1		4,43
	15:00	11,22	7,67	3,55		1			1		4,23
	16:00	12,09	8,28	3,81		1			1		4,55
	17:00	13,86	10,33	3,53		1			1		5,30
	18:00	16,49	13,05	3,43		1	1		1		5,77
	19:00	18,20	13,67	4,54		1	1		1		6,72
	20:00	18,02	13,56	4,46		1	1		1		6,82
	21:00	16,95	13,02	3,93		1	1		1		6,08
	22:00	15,12	12,24	2,87		1	1		1		4,74
	23:00	13,10	10,22	2,88		1			1		4,59

Το ΑΠ ΑΓ. ΠΑΝΤΕΣ παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας. Δοκιμαστική λειτουργία της μονάδας G13 στο διάστημα 18:55-19:05.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης