

ΗΣ ΣΑΜΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας					Δευτέρα, 23 Μαρτίου 2026			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			7,500	7,500	7,500	5,000	5,000	10,500			
Η Ε Ρ Ε Ρ Α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G4	G11	G12	G13	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Δευτέρα, 23 Μαρτίου 2026	00:00	11,33	8,72	2,61		1			1		4,26
	01:00	10,44	8,16	2,28		1			1		3,66
	02:00	10,48	7,98	2,49		1			1		3,67
	03:00	10,06	7,77	2,30		1			1		3,30
	04:00	9,74	7,74	2,00		1			1		2,98
	05:00	9,82	7,78	2,04		1			1		3,06
	06:00	11,24	8,54	2,70		1			1		4,03
	07:00	13,24	10,35	2,89		1			1		4,64
	08:00	13,56	10,95	2,61					1	1	4,27
	09:00	13,23	11,23	2,00		1			1		4,63
	10:00	12,35	10,74	1,61	1	1					4,32
	11:00	11,24	9,75	1,49	1	1					3,93
	12:00	11,78	9,93	1,85	1	1					4,12
	13:00	11,70	9,63	2,06	1	1					4,09
	14:00	11,66	9,61	2,06	1	1					4,08
	15:00	11,58	9,26	2,33	1	1					4,05
	16:00	12,10	9,16	2,94	1	1					4,24
	17:00	13,57	10,19	3,38	1	1					4,80
	18:00	16,12	13,23	2,89	1	1			1		5,64
	19:00	18,26	14,74	3,52	1	1			1		6,63
	20:00	18,23	14,48	3,75		1	1		1		6,40
	21:00	17,27	13,41	3,86		1	1		1		6,04
	22:00	15,28	12,25	3,03		1	1		1		4,90
	23:00	13,35	11,11	2,24		1	1		1		4,55

Μερική διαθεσιμότητα του ΑΠ ΜΑΡΑΘΟΚΑΜΠΟΣ λόγω βλάβης στη μία Α/Γ. Δοκιμαστική λειτουργία της μονάδας G13 στο διάστη

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης