

ΗΣ ΣΑΜΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας					Τρίτη, 24 Μαρτίου 2026			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			7,500	7,500	7,500	5,000	5,000	10,500			
Η Ε Ρ Ε Ρ Α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G4	G11	G12	G13	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τρίτη, 24 Μαρτίου 2026	00:00	11,47	9,49	1,98			1		1		4,06
	01:00	10,59	8,51	2,08			1		1		3,45
	02:00	10,51	8,29	2,22			1		1		3,45
	03:00	10,06	7,86	2,20			1		1		2,79
	04:00	9,76	7,74	2,02			1		1		2,48
	05:00	9,76	7,88	1,88			1		1		2,48
	06:00	10,87	8,62	2,24			1		1		3,59
	07:00	12,63	10,20	2,43			1		1		4,48
	08:00	13,38	10,41	2,97			1		1		4,75
	09:00	12,75	10,00	2,75			1		1		4,55
	10:00	12,21	9,84	2,38			1		1		4,35
	11:00	11,58	9,39	2,19			1		1		4,11
	12:00	12,45	9,97	2,48			1		1		4,42
	13:00	12,19	9,96	2,23			1		1		4,35
	14:00	11,92	9,29	2,63			1		1		4,24
	15:00	12,35	9,21	3,15			1		1		4,39
	16:00	13,83	10,25	3,58			1		1		4,84
	17:00	16,14	14,09	2,04		1	1		1		4,84
	18:00	18,07	16,09	1,98		1	1		1		7,06
	19:00	18,80	14,78	4,02		1	1		1		6,99
	20:00	18,55	14,56	3,99		1	1		1		6,76
	21:00	17,39	13,47	3,92		1	1		1		6,23
	22:00	15,58	11,98	3,60		1	1		1		4,62
	23:00	13,54	9,92	3,63			1		1		4,74

Μερική διαθεσιμότητα του ΑΠ ΜΑΡΑΘΟΚΑΜΠΟΣ λόγω εργασιών συντήρησης στη μία Α/Γ. Το ΑΠ ΚΑΜΜΕΝΟΣ ΜΥΛΟΣ παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας έως τις 22:00.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης  
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης