

ΗΣ ΣΑΜΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας					Τετάρτη, 25 Μαρτίου 2026			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			7,500	7,500	7,500	5,000	5,000	10,500			
Η Ρ Ε Ρ Α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G4	G11	G12	G13	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τετάρτη, 25 Μαρτίου 2026	00:00	11,83	8,40	3,43			1		1		4,14
	01:00	10,79	7,91	2,88			1		1		3,54
	02:00	10,76	7,78	2,98			1		1		3,60
	03:00	10,32	7,77	2,55			1		1		3,06
	04:00	9,92	7,48	2,44			1		1		2,74
	05:00	9,68	7,57	2,11			1		1		2,42
	06:00	10,29	7,79	2,51			1		1		3,02
	07:00	11,70	8,37	3,33			1		1		4,16
	08:00	13,26	9,26	4,00			1		1		4,64
	09:00	13,97	9,54	4,43			1		1		5,03
	10:00	12,84	8,80	4,04			1		1		4,56
	11:00	11,60	7,90	3,70			1		1		4,09
	12:00	12,22	8,46	3,76			1		1		4,29
	13:00	12,76	8,66	4,09			1		1		4,55
	14:00	12,20	8,24	3,95			1		1		4,33
	15:00	11,90	8,05	3,85			1		1		4,23
	16:00	12,54	8,51	4,03			1		1		4,46
	17:00	13,20	9,10	4,11			1		1		4,62
	18:00	15,34	10,90	4,43			1		1		5,37
	19:00	17,26	12,89	4,37		1	1		1		5,86
	20:00	17,08	12,73	4,34		1	1		1		5,71
	21:00	16,11	11,91	4,20		1	1		1		4,81
	22:00	14,67	11,89	2,78		1	1		1		3,43
	23:00	12,94	9,15	3,79			1		1		4,61

Μερική διαθεσιμότητα του ΑΠ ΜΑΡΑΘΟΚΑΜΠΟΣ λόγω εργασιών συντήρησης στη μία Α/Γ.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης