

ΗΣ ΣΑΜΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας					Πέμπτη, 26 Φεβρουαρίου 2026			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			7,500	7,500	7,500	5,000	5,000	10,500			
Η Ε Ρ Ρ Α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G4	G11	G12	G13	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Πέμπτη, 26 Φεβρουαρίου 2026	00:00	12,65	9,91	2,73		1		1	1		3,10
	01:00	11,42	8,03	3,39		1		1			4,00
	02:00	11,51	8,32	3,20		1		1			4,03
	03:00	11,11	8,63	2,48		1		1			3,83
	04:00	10,76	9,24	1,52		1		1			3,48
	05:00	10,82	10,16	0,66		1		1			3,55
	06:00	12,28	12,07	0,21	1	1		1			2,04
	07:00	14,82	14,76	0,07	1	1		1			3,45
	08:00	16,97	13,29	3,68	1	1		1			5,57
	09:00	17,44	13,06	4,38	1	1		1			6,04
	10:00	15,24	12,44	2,81	1	1		1			3,85
	11:00	14,22	11,37	2,85	1	1		1			3,48
	12:00	14,59	10,17	4,42	1	1					5,11
	13:00	15,00	9,96	5,04	1	1					5,25
	14:00	14,51	9,36	5,15	1	1					5,14
	15:00	14,27	9,33	4,95	1	1					5,00
	16:00	15,54	10,60	4,94	1	1					5,44
	17:00	17,78	11,57	6,21	1	1					6,22
	18:00	20,29	13,37	6,92	1	1		1			7,10
	19:00	21,30	14,08	7,22	1	1		1			7,46
	20:00	20,98	14,07	6,91	1	1		1			7,34
	21:00	19,79	14,06	5,73	1	1		1			6,93
	22:00	17,77	12,16	5,60	1	1		1			6,22
	23:00	15,49	10,97	4,53	1	1		1			4,65

Μερική διαθεσιμότητα του ΑΠ Πυθαγορείου 1 λόγω βλάβης στη μία Α/Γ. Το ΑΠ ΑΓ.ΠΑΝΤΕΣ παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας από τις 20:45. Στο διάστημα 13:45 - 17:00 υπήρξαν εργασίες στον ΑΣΠ.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης