

ΗΣ ΣΑΜΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας						Παρασκευή, 27 Φεβρουαρίου 2026		
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			7,500	7,500	7,500	5,000	5,000	10,500			
Η Ε Ρ Ρ Α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G4	G11	G12	G13	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Παρασκευή, 27 Φεβρουαρίου 2026	00:00	13,26	8,71	4,54		1		1			4,64
	01:00	12,10	7,75	4,35		1		1			4,35
	02:00	12,13	8,47	3,66		1		1			4,25
	03:00	11,68	8,08	3,60		1		1			4,09
	04:00	11,37	7,81	3,56		1		1			3,98
	05:00	11,34	7,76	3,58		1		1			3,97
	06:00	12,83	8,65	4,18		1		1			4,49
	07:00	15,38	10,05	5,33		1		1			5,38
	08:00	15,69	10,29	5,40	1	1					5,49
	09:00	15,09	9,99	5,09	1	1					5,28
	10:00	14,24	9,60	4,64	1	1					4,98
	11:00	13,33	8,76	4,57	1	1					4,67
	12:00	14,69	9,81	4,88	1	1					5,14
	13:00	14,82	9,92	4,89	1	1					5,19
	14:00	14,50	9,71	4,79	1	1					5,07
	15:00	14,41	9,50	4,91	1	1					5,04
	16:00	15,51	10,17	5,34	1	1					5,43
	17:00	17,51	11,78	5,73	1	1					6,13
	18:00	20,30	14,16	6,14	1	1		1			7,11
	19:00	20,90	14,73	6,17	1	1		1			7,31
	20:00	20,63	14,36	6,27	1	1		1			7,22
	21:00	19,58	13,35	6,23	1	1		1			6,85
	22:00	17,63	12,78	4,85	1	1		1			6,30
	23:00	15,49	11,08	4,41	1	1		1			5,11

Μερική διαθεσιμότητα του ΑΠ Πυθαγορείου 1 λόγω βλάβης στη μία Α/Γ. Το ΑΠ ΑΓ. ΠΑΝΤΕΣ παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας από τις 08:50 έως 15:40.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης  
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης