

ΗΣ ΣΑΜΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας					Παρασκευή, 27 Μαρτίου 2026			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			7,500	7,500	7,500	5,000	5,000	10,500			
Η Ε Ρ Ε Ρ Α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G4	G11	G12	G13	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Παρασκευή, 27 Μαρτίου 2026	00:00	11,72	10,98	0,74					1	1	2,47
	01:00	10,76	9,66	1,10					1	1	1,47
	02:00	10,58	8,74	1,85		1			1		3,31
	03:00	10,09	7,55	2,54		1			1		2,82
	04:00	9,89	8,02	1,87		1			1		2,63
	05:00	9,79	7,73	2,05		1			1		2,57
	06:00	11,04	8,67	2,37		1			1		3,77
	07:00	13,08	8,95	4,14		1			1		4,58
	08:00	13,94	9,34	4,61					1	1	4,68
	09:00	15,06	9,82	5,24					1	1	5,37
	10:00	15,62	10,59	5,03					1	1	5,52
	11:00	15,94	10,46	5,48					1	1	5,59
	12:00	16,34	10,48	5,86					1	1	5,84
	13:00	16,27	10,49	5,79					1	1	5,77
	14:00	16,09	10,44	5,64					1	1	5,63
	15:00	16,10	10,37	5,73					1	1	5,72
	16:00	16,05	10,38	5,68					1	1	5,66
	17:00	16,60	10,73	5,87					1	1	5,85
	18:00	18,21	11,84	6,36					1	1	6,37
	19:00	19,16	15,44	3,72		1			1	1	5,74
	20:00	18,51	16,34	2,18		1			1	1	5,10
	21:00	17,63	15,81	1,82		1			1	1	4,22
	22:00	15,74	13,64	2,09		1			1	1	2,36
	23:00	13,62	11,16	2,46		1	1		1		2,84

Τις πρώτες πρωινές ώρες επικρατούσε αστάθεια ανέμου. Τις βραδινές ώρες επικρατούσε κακοκαιρία.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης