

ΗΣ ΣΑΜΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας						Σάββατο, 28 Φεβρουαρίου 2026		
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			7,500	7,500	7,500	5,000	5,000	10,500			
Η Ε Ρ Ρ Α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G4	G11	G12	G13	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Σάββατο, 28 Φεβρουαρίου 2026	00:00	13,21	8,59	4,63	1	1					4,65
	01:00	12,25	8,15	4,11	1	1					4,29
	02:00	12,48	8,14	4,34		1		1			4,38
	03:00	12,15	8,04	4,10		1		1			4,25
	04:00	11,61	7,86	3,75		1		1			4,06
	05:00	11,39	7,68	3,71		1		1			3,99
	06:00	12,32	8,14	4,18		1		1			4,31
	07:00	13,58	9,17	4,40		1		1			4,75
	08:00	14,65	10,20	4,45	1	1					5,13
	09:00	14,88	10,40	4,49	1	1					5,21
	10:00	14,20	9,84	4,37	1	1					4,97
	11:00	13,79	9,62	4,17	1	1					4,83
	12:00	14,23	9,77	4,46	1	1					4,98
	13:00	14,31	9,48	4,83	1	1					5,01
	14:00	14,04	9,32	4,72	1	1					4,91
	15:00	14,13	9,40	4,73	1	1					4,95
	16:00	15,42	10,56	4,87	1	1					5,40
	17:00	17,53	12,20	5,33	1	1		1			6,13
	18:00	20,29	14,42	5,87	1	1		1			7,10
	19:00	20,93	15,16	5,77	1	1		1			7,33
	20:00	20,35	15,10	5,25	1	1		1			7,12
	21:00	19,04	15,14	3,89	1	1		1			6,66
	22:00	17,06	13,34	3,72	1	1		1			5,97
	23:00	15,13	12,05	3,09	1	1		1			4,75

Μερική διαθεσιμότητα του ΑΠ Πυθαγορείου 1 λόγω βλάβης στη μία Α/Γ. Τις πρωινές και μεσημεριανές ώρες επικρατούσε αστάθεια ανέμου. Το ΑΠ ΑΓ. ΠΑΝΤΕΣ παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας το διάστημα 16:40 με 21:40.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης  
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης