

ΗΣ ΣΙΦΝΟΥ					Απολογισμός Λειτουργίας								Τρίτη, 3 Μαρτίου 2026				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100		
Ημερ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G10	G11	G12	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τρίτη, 3 Μαρτίου 2026	00:00	1,83	1,81	0,01			1	1			1					0,24	0,29
	01:00	1,70	1,69	0,01			1	1								0,58	0,58
	02:00	1,65	1,63	0,01			1	1								0,52	0,52
	03:00	1,61	1,58	0,03			1	1								0,49	0,49
	04:00	1,63	1,63	0,00			1	1								0,51	0,51
	05:00	1,64	1,64	0,00			1	1								0,50	0,51
	06:00	1,75	1,74	0,00			1	1								0,60	0,60
	07:00	1,88	1,86	0,02			1	1								0,66	0,66
	08:00	1,81	1,80	0,01			1	1								0,63	0,63
	09:00	1,85	1,85	0,00			1	1								0,65	0,65
	10:00	1,81	1,81	0,00			1	1								0,63	0,63
	11:00	1,76	1,75	0,01			1	1								0,61	0,61
	12:00	1,76	1,76	0,01			1	1								0,61	0,61
	13:00	1,77	1,77	0,00			1	1								0,62	0,61
	14:00	1,70	1,69	0,01			1	1								0,57	0,57
	15:00	1,66	1,66	0,00			1	1								0,54	0,53
	16:00	1,71	1,71	0,00			1	1								0,58	0,58
	17:00	1,91	1,91	0,00			1	1								0,66	0,66
	18:00	2,25	2,25	0,00			1	1			1					0,69	0,67
	19:00	2,55	2,53	0,02			1	1			1					0,87	0,87
	20:00	2,51	2,51	0,00			1	1			1					0,86	0,84
	21:00	2,35	2,35	0,00			1	1			1					0,69	0,68
	22:00	2,18	2,17	0,01			1	1			1					0,52	0,51
	23:00	1,91	1,91	0,00			1	1			1					0,26	0,24

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης