

ΗΣ ΧΙΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας											Κυριακή, 1 Μαρτίου 2026			
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			9,500	11,280	13,500	13,500	4,500	3,500	3,500	4,500	4,200	22,400		
Ημερα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8	G9	G10	Α/Σ 5	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Κυριακή, 1 Μαρτίου 2026	00:00	22,89	17,72	5,17			1	1							8,31	8,01
	01:00	20,59	16,06	4,53	1		1								6,11	7,21
	02:00	19,43	14,36	5,07	1		1								6,39	6,69
	03:00	18,72	14,06	4,66		1	1								5,53	5,34
	04:00	18,45	13,85	4,59		1	1								5,25	5,07
	05:00	18,53	14,81	3,72		1	1								5,32	5,15
	06:00	19,79	15,06	4,73		1	1								6,54	6,42
	07:00	21,83	16,80	5,03		1	1								7,97	7,64
	08:00	22,51	16,78	5,73		1	1								8,22	7,88
	09:00	22,14	16,74	5,40		1	1								8,10	7,75
	10:00	22,47	16,63	5,84		1	1								8,23	7,87
	11:00	22,89	16,73	6,16		1	1								8,35	8,01
	12:00	24,72	19,09	5,63		1	1								9,00	8,65
	13:00	24,07	19,97	4,10		1	1								8,83	8,42
	14:00	22,36	17,77	4,59		1	1								8,23	7,83
	15:00	21,38	15,95	5,44		1	1								7,84	7,48
	16:00	22,83	17,95	4,87		1	1								8,32	7,99
	17:00	25,90	21,09	4,81		1	1								9,18	9,07
	18:00	29,63	24,64	4,99		1	1	1							9,08	9,01
	19:00	31,30	27,82	3,48		1	1	1							10,45	10,69
20:00	31,39	27,25	4,13		1	1	1							10,45	10,77	
21:00	29,88	24,59	5,29		1	1	1							9,51	9,27	
22:00	26,94	22,36	4,58		1	1	1							6,71	6,32	
23:00	24,11	21,18	2,93		1	1	1							3,86	3,49	

Το ΑΠ ΑΙΠΟΣ παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας. Το ΑΠ ΡΟΧΙΑΔΕΣ ήταν εκτός λειτουργία λόγω βλάβης.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης