

ΗΣ ΧΙΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας											Δευτέρα, 2 Μαρτίου 2026				
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			9,500	11,280	13,500	13,500	4,500	3,500	3,500		4,500	4,200	22,400		
Η Ε Ρ Α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8	G9	G10	Α/Σ 5	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)	
Δευτέρα, 2 Μαρτίου 2026	00:00	21,01	19,43	1,59		1	1								5,13	7,35	
	01:00	18,73	16,36	2,37		1	1								5,75	5,35	
	02:00	17,90	15,07	2,83		1	1								4,82	4,52	
	03:00	17,54	14,85	2,69		1	1								4,47	4,16	
	04:00	17,50	15,35	2,14		1	1								4,45	4,12	
	05:00	18,24	15,76	2,48		1	1								5,21	4,86	
	06:00	20,55	18,20	2,36		1	1								7,29	7,17	
	07:00	24,55	23,07	1,48			1	1							8,58	8,59	
	08:00	24,18	22,84	1,34			1	1							8,91	8,46	
	09:00	23,14	22,11	1,03			1	1							8,55	8,10	
	10:00	21,90	20,16	1,75			1	1							7,89	7,43	
	11:00	21,21	19,17	2,04			1	1							7,14	6,73	
	12:00	22,57	20,49	2,08			1	1							8,29	7,90	
	13:00	22,22	20,41	1,81			1	1							8,18	7,74	
	14:00	21,83	20,21	1,62			1	1							7,82	7,36	
	15:00	21,27	19,37	1,90			1	1							7,21	6,79	
	16:00	22,69	20,68	2,02			1	1							8,28	7,94	
	17:00	25,38	23,76	1,62			1	1							9,29	8,88	
	18:00	29,18	28,03	1,15		1	1	1							9,74	9,74	
	19:00	31,22	30,35	0,87		1	1	1							10,45	10,60	
20:00	31,61	31,06	0,55		1	1	1							10,45	11,00		
21:00	30,38	30,07	0,32		1	1	1							10,15	9,77		
22:00	27,25	26,93	0,32		1	1	1							7,26	7,26		
23:00	23,88	23,70	0,17		1	1	1							3,86	3,86		

Το ΑΠ ΑΙΠΟΣ παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας. Το ΑΠ ΡΟΧΙΑΔΕΣ ήταν εκτός λειτουργία λόγω βλάβης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης