

ΗΣ ΧΙΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας											Τρίτη, 3 Μαρτίου 2026			
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			9,500	11,280	13,500	13,500	4,500	3,500	3,500	4,500	4,200	22,400		
Ημερ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8	G9	G10	Α/Σ 5	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τρίτη, 3 Μαρτίου 2026	00:00	20,77	20,72	0,05			1	1							4,66	6,29
	01:00	18,54	18,52	0,02			1	1							4,57	4,07
	02:00	17,60	17,52	0,07			1	1							3,59	3,12
	03:00	17,01	16,94	0,07			1	1							2,97	2,54
	04:00	17,12	17,08	0,05			1	1							3,05	2,65
	05:00	17,73	17,63	0,10			1	1							3,61	3,25
	06:00	19,96	19,89	0,07			1	1							5,76	5,48
	07:00	23,48	23,48	0,00			1	1							8,00	8,22
	08:00	23,45	23,44	0,01			1	1							8,07	8,21
	09:00	22,27	22,25	0,02			1	1							7,68	7,79
	10:00	21,10	21,10	0,00			1	1							6,93	6,63
	11:00	19,81	19,75	0,06			1	1							5,69	5,33
	12:00	21,33	21,16	0,17			1	1							7,08	6,85
	13:00	21,38	21,11	0,27			1	1							7,15	6,90
	14:00	21,19	20,77	0,43			1	1							7,09	6,72
	15:00	20,19	19,73	0,45			1	1							6,17	5,71
	16:00	21,67	21,13	0,55			1	1							7,42	7,20
	17:00	24,34	23,77	0,57		1	1	1							7,55	7,55
	18:00	28,30	27,23	1,07		1	1	1							7,99	7,69
	19:00	30,39	29,03	1,36		1	1	1							9,87	9,77
20:00	31,02	29,68	1,34		1	1	1							10,21	10,41	
21:00	29,79	29,03	0,76		1	1	1							9,58	9,17	
22:00	26,61	25,97	0,64		1	1	1							6,52	6,52	
23:00	23,75	23,20	0,55		1	1	1							3,69	3,69	

Το ΑΠ ΑΙΠΟΣ παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας. Το ΑΠ ΡΟΧΙΑΔΕΣ ήταν εκτός λειτουργία λόγω βλάβης. Τα ΑΠ ΚΕΦΑΛΑ και ΜΑΚΡΙΑ ΣΚΑΛΑ παρουσίαζαν προβλήματα επικοινωνίας το διάστημα 00:35 με 16:30. Το διάστημα 08:55 με 18:20 πραγματοποιήθηκαν εργασίες στο δίκτυο.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης