

ΗΣ ΧΙΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας											Σάββατο, 7 Μαρτίου 2026			
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			9,500	11,280	13,500	13,500	4,500	3,500	3,500	4,500	4,200	22,400		
Η Μ Ε Ρ Α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8	G9	G10	Α/Σ 5	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Σάββατο, 7 Μαρτίου 2026	00:00	18,41	16,18	2,23		1	1								6,17	6,17
	01:00	16,67	14,61	2,07		1	1								5,06	5,06
	02:00	16,21	13,80	2,41			1						1		6,24	6,24
	03:00	15,60	13,14	2,46			1						1		6,09	6,09
	04:00	15,57	12,96	2,61			1						1		6,05	6,05
	05:00	16,23	13,59	2,63			1						1		6,20	6,20
	06:00	17,35	14,74	2,61			1						1		6,73	6,73
	07:00	18,94	16,33	2,61		1	1								6,92	6,92
	08:00	19,19	16,28	2,91		1	1								6,87	6,87
	09:00	18,96	15,87	3,09		1	1								6,97	6,97
	10:00	17,89	14,71	3,18		1	1								5,91	5,91
	11:00	17,17	14,26	2,90		1	1								5,28	5,28
	12:00	17,57	14,16	3,40		1	1								5,77	5,77
	13:00	17,84	14,23	3,61		1	1								6,19	6,19
	14:00	17,78	13,92	3,86		1	1								6,09	6,09
	15:00	17,78	13,86	3,92		1	1								6,08	6,08
	16:00	19,13	14,63	4,50		1	1								7,51	7,51
	17:00	21,76	17,36	4,39		1	1								8,32	8,32
	18:00	25,51	21,64	3,87	1	1	1								8,29	8,29
	19:00	27,36	22,30	5,06	1	1	1								10,32	10,32
20:00	26,96	21,96	5,00	1	1	1								10,24	10,24	
21:00	24,96	20,60	4,37	1	1	1								8,41	8,41	
22:00	23,40	19,88	3,52	1	1	1								6,99	6,99	
23:00	21,17	17,28	3,89		1	1								8,36	8,36	

Το ΑΠ ΑΙΠΟΣ παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας. Το ΑΠ ΡΟΧΙΑΔΕΣ ήταν εκτός λειτουργίας λόγω βλάβης. Το ΑΠ ΚΑΛΟΓΕΡΟΣ παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας από τις 03:20.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης  
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης