

ΗΣ ΧΙΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας											Δευτέρα, 9 Μαρτίου 2026			
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			9,500	11,280	13,500	13,500	4,500	3,500	3,500	4,500	4,200	22,400		
Η Ε Ρ Α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8	G9	G10	Α/Σ 5	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Δευτέρα, 9 Μαρτίου 2026	00:00	17,71	15,34	2,37	1		1								6,97	6,97
	01:00	16,32	15,20	1,12	1		1								5,46	5,46
	02:00	15,84	14,90	0,94	1		1								4,50	4,50
	03:00	15,66	14,89	0,77	1		1								4,27	4,27
	04:00	15,63	14,30	1,34	1		1								4,26	4,26
	05:00	16,18	14,57	1,61	1		1								4,93	4,93
	06:00	18,14	16,05	2,09	1		1								7,08	7,08
	07:00	20,63	19,21	1,42	1		1								8,33	8,33
	08:00	20,33	18,57	1,76	1		1								8,22	8,22
	09:00	19,94	16,98	2,96	1		1								8,09	8,09
	10:00	19,11	16,71	2,41	1		1								7,78	7,78
	11:00	18,57	15,72	2,85	1		1								7,57	7,57
	12:00	18,85	16,34	2,51	1		1								7,67	7,67
	13:00	18,76	15,74	3,01	1		1								7,64	7,64
	14:00	18,39	14,99	3,40	1		1								7,50	7,50
	15:00	18,33	15,29	3,04	1		1								7,36	7,36
	16:00	19,82	17,26	2,56	1		1								7,81	7,81
	17:00	23,00	20,90	2,10	1	1	1								8,12	8,12
	18:00	26,22	24,12	2,10	1	1	1								9,05	9,05
	19:00	28,37	25,72	2,65	1	1	1								10,45	10,45
20:00	28,31	26,44	1,87	1	1	1								10,45	10,45	
21:00	27,05	25,12	1,94	1	1	1								10,02	10,02	
22:00	24,58	22,01	2,57	1	1	1								7,78	7,78	
23:00	21,39	18,96	2,42	1	1	1								6,99	6,99	

Το ΑΠ ΑΙΠΟΣ παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας. Το ΑΠ ΡΟΧΙΑΔΕΣ ήταν εκτός λειτουργίας λόγω βλάβης. Το διάστημα 08:00 με 15:00 πραγματοποιήθηκαν προγραμματισμένες εργασίες στο δίκτυο. Το ΑΠ ΚΑΛΟΓΕΡΟΣ παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης