

ΗΣ ΧΙΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας											Τετάρτη, 11 Μαρτίου 2026			
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			9,500	11,280	13,500	13,500	4,500	3,500	3,500	4,500	4,200	22,400		
Η ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8	G9	G10	Α/Σ 5	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τετάρτη, 11 Μαρτίου 2026	00:00	19,64	19,21	0,44	1		1	1							3,91	3,91
	01:00	17,36	16,84	0,52	1			1							5,26	5,26
	02:00	16,61	16,26	0,35	1			1							4,48	4,48
	03:00	16,18	15,98	0,20	1			1							4,04	4,04
	04:00	16,11	16,04	0,07	1			1							3,96	3,96
	05:00	16,70	16,63	0,07	1			1							4,51	4,51
	06:00	19,23	19,21	0,02	1			1							6,76	6,49
	07:00	22,48	22,46	0,02	1			1						1	8,14	8,14
	08:00	22,66	22,64	0,02	1			1						1	8,12	8,12
	09:00	22,48	22,43	0,05	1			1							7,95	7,95
	10:00	21,24	21,17	0,08	1			1							6,82	6,82
	11:00	20,42	20,23	0,19	1			1							6,93	6,93
	12:00	20,91	20,48	0,43	1			1							7,81	7,32
	13:00	21,79	21,21	0,58	1			1							8,12	7,63
	14:00	21,76	20,83	0,93	1			1							6,23	7,62
	15:00	21,07	19,86	1,21	1	1		1							2,78	2,78
	16:00	21,59	20,18	1,41	1	1		1							3,26	3,26
	17:00	23,31	21,71	1,61	1	1		1							4,95	4,95
	18:00	26,86	25,35	1,51	1	1		1							8,38	7,98
	19:00	29,33	27,72	1,61	1	1		1							10,45	10,27
20:00	29,65	28,28	1,38	1	1		1							10,45	10,38	
21:00	28,03	26,99	1,05	1	1		1							9,67	9,67	
22:00	25,64	24,76	0,87	1	1		1							7,32	7,32	
23:00	22,52	21,88	0,64	1	1		1							5,61	5,61	

Το ΑΠ ΑΙΠΟΣ παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας. Το ΑΠ ΡΟΧΙΑΔΕΣ ήταν εκτός λειτουργίας λόγω βλάβης. Το διάστημα 08:00 με 15:00 πραγματοποιήθηκαν προγραμματισμένες εργασίες στο δίκτυο. Το ΑΠ ΜΑΚΡΙΑ ΣΚΑΛΑ ήταν εκτός λόγω εργασιών συντήρησης από τις 10:20 έως τις 17:30.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης