

ΗΣ ΧΙΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας											Κυριακή, 15 Μαρτίου 2026				
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			9,500	11,280	13,500	13,500	4,500	3,500	3,500		4,500	4,200	22,400		
Η ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8	G9	G10	Α/Σ 5	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)	
Κυριακή, 15 Μαρτίου 2026	00:00	20,53	13,98	6,55	1	1									7,67	7,18	
	01:00	18,44	12,46	5,98	1	1									6,92	6,45	
	02:00	17,45	11,95	5,50	1	1									6,30	5,81	
	03:00	16,80	12,15	4,65	1	1									5,62	5,16	
	04:00	16,50	12,87	3,63	1	1									5,32	4,86	
	05:00	16,64	12,55	4,09	1	1									5,42	5,00	
	06:00	18,21	12,81	5,40	1	1									6,67	6,37	
	07:00	19,20	13,35	5,85	1	1									7,14	6,72	
	08:00	18,83	13,12	5,71	1	1									7,02	6,59	
	09:00	17,96	12,83	5,13	1	1									6,67	6,29	
	10:00	17,85	13,15	4,70	1	1									6,54	6,21	
	11:00	18,31	13,20	5,11	1	1									6,83	6,41	
	12:00	19,94	14,98	4,96	1	1									7,40	6,98	
	13:00	19,85	15,29	4,56	1		1								7,32	6,95	
	14:00	18,60	14,28	4,33	1		1								6,33	5,87	
	15:00	18,20	14,17	4,03	1		1								5,91	5,46	
	16:00	19,47	15,69	3,79	1		1								7,03	6,73	
	17:00	22,18	19,02	3,16	1		1								7,60	7,76	
	18:00	26,13	23,27	2,86	1	1	1								7,59	7,25	
	19:00	29,23	27,11	2,12	1	1	1								10,43	10,23	
20:00	29,27	27,72	1,55	1	1	1								10,44	10,24		
21:00	27,80	26,52	1,28	1	1	1								9,46	9,46		
22:00	24,97	23,29	1,68	1	1	1								6,74	6,74		
23:00	22,31	20,50	1,81		1	1								6,79	7,81		

Το ΑΠ ΑΙΠΟΣ παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας. Το ΑΠ ΡΟΧΙΑΔΕΣ ήταν εκτός λειτουργίας λόγω βλάβης. Το ΑΠ ΚΑΛΟΓΕΡΟΣ παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας καθόλη τη διάρκεια της ημέρας.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης