

ΗΣ ΧΙΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας											Παρασκευή, 20 Φεβρουαρίου 2026			
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			9,500	11,280	13,500	13,500	4,500	3,500	3,500	4,500	4,200	22,400		
Ημερα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8	G9	G10	Α/Σ 5	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Παρασκευή, 20 Φεβρουαρίου 2026	00:00	19,29	15,48	3,81		1	1								5,72	5,91
	01:00	16,95	13,43	3,52		1	1								5,43	5,43
	02:00	17,27	12,65	4,62		1	1								5,43	5,43
	03:00	16,56	11,88	4,69	1	1									5,43	5,43
	04:00	16,31	11,57	4,74	1	1									5,43	5,43
	05:00	17,19	12,09	5,10	1	1									5,43	5,55
	06:00	19,67	14,56	5,11	1	1									5,43	6,89
	07:00	23,48	18,42	5,07	1	1									5,43	8,22
	08:00	22,55	19,68	2,87	1	1	1								5,45	5,45
	09:00	22,06	17,32	4,74		1	1								5,45	7,72
	10:00	20,61	15,89	4,72		1	1								5,45	7,21
	11:00	19,70	15,18	4,52		1	1								5,45	6,32
	12:00	22,29	17,45	4,84		1	1								5,45	7,80
	13:00	23,80	19,26	4,54		1	1								5,57	8,33
	14:00	24,19	19,48	4,72		1	1								5,56	8,47
	15:00	25,33	20,48	4,86		1	1	1							5,56	5,56
	16:00	26,31	21,39	4,92			1	1							5,56	9,21
	17:00	27,53	22,76	4,76			1	1							5,56	9,63
	18:00	29,42	24,66	4,75			1	1						1	5,56	10,30
	19:00	28,28	24,74	3,54			1	1						1	5,56	9,90
20:00	27,74	24,18	3,55			1	1						1	5,56	9,71	
21:00	26,06	22,50	3,56			1	1						1	5,56	9,12	
22:00	23,33	19,75	3,58			1	1							5,56	8,16	
23:00	22,33	17,57	4,77			1	1							5,56	7,82	

Το ΑΠ ΑΙΠΟΣ παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας. Το ΑΠ ΡΟΧΙΑΔΕΣ ήταν εκτός λειτουργία λόγω βλάβης. Το διάστημα 08:00 με 15:00 πραγματοποιήθηκαν προγραμματισμένες εργασίες στο δίκτυο. Καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας επικρατούσε αστάθεια ανέμου και κακοκαιρία. Το ΑΠ ΚΟΦΙΝΑΣ παρουσίαζε πρόβλημα επικοινωνίας από τις 08:00. Το ΑΠ ΚΑΛΟΓΕΡΟΣ παρουσίαζε πρόβλημα επικοινωνίας έως τις 13:40. Το ΑΠ ΑΜΑΝΗ παρουσίαζε πρόβλημα επικοινωνίας από τις 08:00 έως τις 12:00. Το ΑΠ ΨΑΡΩΝ παρουσίαζε πρόβλημα επικοινωνίας από τις 15:10 έως τις 15:40.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης