

ΗΣ ΧΙΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας											Παρασκευή, 20 Μαρτίου 2026			
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			9,500	11,280	13,500	13,500	4,500	3,500	3,500	4,500	4,200	22,400		
Ημερα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8	G9	G10	Α/Σ 5	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Παρασκευή, 20 Μαρτίου 2026	00:00	21,49	14,64	6,86		1	1								7,65	7,52
	01:00	18,97	13,29	5,67		1	1								6,42	6,42
	02:00	18,15	12,99	5,16		1	1								5,77	5,77
	03:00	17,52	12,35	5,16			1					1			5,77	6,13
	04:00	17,48	12,76	4,72			1					1			5,77	6,12
	05:00	18,33	13,67	4,67			1					1			5,77	6,42
	06:00	21,46	15,84	5,62		1	1					1			6,85	6,85
	07:00	25,98	18,74	7,24		1	1								8,64	9,09
	08:00	28,60	20,58	8,03		1	1	1							9,56	9,56
	09:00	30,69	22,42	8,27		1	1	1							9,84	9,85
	10:00	31,30	23,02	8,28		1	1	1							9,84	9,85
	11:00	32,68	24,39	8,29		1	1	1							9,85	9,85
	12:00	33,50	25,22	8,28		1	1	1							9,85	9,85
	13:00	33,88	25,63	8,25		1	1	1							9,84	9,85
	14:00	33,05	24,77	8,28		1	1	1							9,85	9,85
	15:00	31,31	23,08	8,22		1	1	1							9,84	9,85
	16:00	32,45	24,19	8,26		1	1	1							9,85	9,85
	17:00	33,66	25,39	8,27		1	1	1							9,85	9,85
	18:00	35,54	27,28	8,26		1	1	1							9,85	9,85
	19:00	36,46	28,19	8,28		1	1	1							9,85	9,85
20:00	35,66	27,39	8,27		1	1	1							9,85	9,85	
21:00	33,60	25,41	8,19		1	1	1							9,85	9,85	
22:00	30,33	22,47	7,86		1	1	1							9,55	9,72	
23:00	26,81	18,91	7,90			1	1							9,60	9,38	

Κατά το διάστημα 08:00-15:00 πραγματοποιήθηκαν εργασίες στο δίκτυο. Τα ΑΠ ΑΙΠΟΣ και ΑΠ ΚΑΛΟΓΕΡΟΣ παρουσίαζαν προβλήματα επικοινωνίας καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας. Τα ΑΠ ΡΟΧΙΑΔΕΣ και ΡΟΔΟΚΛΙΝΑ 1 ήταν εκτός λειτουργίας λόγω βλάβης. Κατά τις πρώτες πρωινές ώρες επικρατούσε κακοκαιρία.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης