

ΗΣ ΧΙΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας											Σάββατο, 21 Μαρτίου 2026			
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			9,500	11,280	13,500	13,500	4,500	3,500	3,500	4,500	4,200	22,400		
Η Ε Ρ Ρ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8	G9	G10	Α/Σ 5	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Σάββατο, 21 Μαρτίου 2026	00:00	23,35	16,48	6,86			1	1							8,67	8,67
	01:00	20,88	14,67	6,21			1	1							7,09	7,09
	02:00	19,65	13,09	6,56				1					1		7,35	6,88
	03:00	18,87	12,53	6,33				1					1		7,06	6,60
	04:00	18,67	12,40	6,27				1					1		6,99	6,53
	05:00	18,95	12,60	6,35				1					1		7,08	6,63
	06:00	21,03	14,09	6,94				1					1		7,77	7,36
	07:00	23,86	16,20	7,66			1	1							8,73	8,35
	08:00	27,05	19,02	8,02			1	1							9,73	9,47
	09:00	30,46	22,38	8,07			1	1							9,84	9,85
	10:00	31,59	23,54	8,05		1	1	1							9,85	9,85
	11:00	31,69	23,90	7,79		1	1	1							9,85	9,85
	12:00	34,09	26,32	7,77		1	1	1							9,85	9,85
	13:00	33,56	25,82	7,75		1	1	1							9,85	9,85
	14:00	32,72	24,46	8,26		1	1	1							9,84	9,85
	15:00	31,90	23,35	8,56		1	1	1							9,82	9,85
	16:00	31,96	23,35	8,62		1	1	1							9,83	9,85
	17:00	32,10	23,33	8,77		1	1	1							9,84	9,85
	18:00	34,06	25,39	8,68		1	1	1							9,84	9,85
	19:00	35,59	27,18	8,41		1	1	1							9,85	9,85
20:00	34,74	26,32	8,42		1	1	1							9,85	9,85	
21:00	32,30	23,88	8,43		1	1	1							9,85	9,85	
22:00	28,94	21,16	7,78			1	1							9,77	9,85	
23:00	26,52	18,85	7,67			1	1							9,71	9,28	

Τα ΑΠ ΡΟΧΙΑΔΕΣ και ΡΟΔΟΚΛΙΝΑ 1 ήταν εκτός λειτουργίας λόγω βλάβης. Τα ΑΠ ΑΙΠΟΣ και ΑΠ ΚΑΛΟΓΕΡΟΣ παρουσίαζαν προβλήματα επικοινωνίας καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης