

ΗΣ ΧΙΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας											Κυριακή, 22 Μαρτίου 2026			
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			9,500	11,280	13,500	13,500	4,500	3,500	3,500	4,500	4,200	22,400		
Η ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8	G9	G10	Α/Σ 5	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Κυριακή, 22 Μαρτίου 2026	00:00	23,26	16,09	7,17			1	1							8,76	8,76
	01:00	20,59	14,43	6,16			1	1							7,20	7,20
	02:00	19,31	13,18	6,13	1			1							7,33	7,33
	03:00	18,41	12,39	6,01				1					1		7,10	7,10
	04:00	17,76	11,90	5,86				1					1		6,90	6,90
	05:00	18,22	12,44	5,78				1					1		7,01	7,01
	06:00	19,83	14,32	5,51				1					1		7,32	6,94
	07:00	22,02	16,66	5,37			1	1							7,94	7,55
	08:00	24,06	18,08	5,98			1	1							8,90	8,42
	09:00	25,79	19,68	6,11			1	1							9,46	9,03
	10:00	27,88	20,96	6,93			1	1							9,79	9,76
	11:00	28,42	21,45	6,97			1	1							9,79	9,85
	12:00	31,29	24,91	6,38	1		1	1							9,82	9,85
	13:00	30,59	24,35	6,24	1		1	1							9,82	9,85
	14:00	28,57	22,12	6,45	1		1	1							9,22	9,22
	15:00	27,01	21,48	5,53	1		1	1							7,62	7,62
	16:00	27,68	22,02	5,67	1		1	1							8,18	7,71
	17:00	29,06	22,20	6,86	1		1	1							9,43	9,08
	18:00	31,10	24,09	7,02	1		1	1							9,84	9,85
	19:00	32,66	26,22	6,45	1		1	1							9,85	9,85
20:00	32,55	25,60	6,95	1		1	1							9,85	9,85	
21:00	30,72	23,66	7,06	1		1	1							9,85	9,85	
22:00	27,42	20,32	7,10			1	1							9,77	9,60	
23:00	24,04	17,63	6,41			1	1							8,92	8,92	

Τα ΑΠ ΡΟΧΙΑΔΕΣ και ΡΟΔΟΚΛΙΝΑ 1 ήταν εκτός λειτουργίας λόγω βλάβης. Τα ΑΠ ΑΙΠΟΣ και ΑΠ ΚΑΛΟΓΕΡΟΣ παρουσίαζαν προβλήματα επικοινωνίας καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας. Τα ΑΠ ΡΟΔΟΚΛΙΝΑ 2 και ΑΠ ΚΑΡΔΑΜΥΛΑ παρουσίαζαν προβλήματα επικοινωνίας κατά το διάστημα 06:05 με 17:00.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης