

ΗΣ ΧΙΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας											Δευτέρα, 23 Φεβρουαρίου 2026			
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			9,500	11,280	13,500	13,500	4,500	3,500	3,500	4,500	4,200	22,400		
Η ε μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8	G9	G10	Α/Σ 5	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Δευτέρα, 23 Φεβρουαρίου 2026	00:00	21,78	14,32	7,46			1	1							8,65	8,65
	01:00	19,72	13,12	6,60			1						1		8,65	8,65
	02:00	18,52	12,56	5,96			1						1		8,68	8,68
	03:00	17,89	12,30	5,59			1						1		8,70	8,70
	04:00	17,65	12,83	4,82			1						1		8,70	8,70
	05:00	17,74	13,47	4,27			1						1		8,71	8,71
	06:00	19,27	13,14	6,14			1						1		8,69	8,69
	07:00	21,52	14,26	7,25			1						1		8,67	8,67
	08:00	23,37	15,86	7,51			1	1							8,70	8,70
	09:00	24,19	16,63	7,56			1	1							8,71	8,47
	10:00	23,70	16,21	7,49			1	1							8,71	8,30
	11:00	22,09	15,06	7,03			1	1							8,71	8,71
	12:00	20,26	15,46	4,80			1	1							6,30	6,30
	13:00	18,60	14,07	4,53			1	1							6,13	6,13
	14:00	17,05	14,41	2,64			1	1							3,86	3,86
	15:00	16,63	14,15	2,48			1	1							3,74	3,74
	16:00	18,73	16,38	2,35			1	1							3,85	4,25
	17:00	22,08	18,82	3,25			1	1							6,94	7,60
	18:00	26,80	24,67	2,13		1	1	1							8,06	8,06
	19:00	29,60	27,47	2,13		1	1	1							9,03	8,99
20:00	29,96	28,11	1,85		1	1	1							9,42	9,34	
21:00	28,77	27,61	1,15		1	1	1							8,45	8,15	
22:00	26,05	25,19	0,86		1	1	1							6,00	6,00	
23:00	23,86	23,64	0,22		1	1	1							3,99	3,99	

Το ΑΠ ΑΙΠΟΣ παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας. Το ΑΠ ΡΟΧΙΑΔΕΣ ήταν εκτός λειτουργία λόγω βλάβης. Έως τις μεσημεριανές ώρες επικρατούσε αστάθεια ανέμου.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης