

ΗΣ ΧΙΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας											Δευτέρα, 23 Μαρτίου 2026			
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			9,500	11,280	13,500	13,500	4,500	3,500	3,500	4,500	4,200	22,400		
Η Ε Ρ Ρ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8	G9	G10	Α/Σ 5	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Δευτέρα, 23 Μαρτίου 2026	00:00	20,47	15,47	5,00			1	1							6,68	6,68
	01:00	18,17	14,60	3,57			1	1							4,65	4,65
	02:00	17,43	13,48	3,95	1			1							5,27	5,27
	03:00	16,92	13,35	3,57	1			1							4,69	4,69
	04:00	17,01	13,34	3,67	1			1							4,72	4,28
	05:00	17,81	13,53	4,27	1			1							5,48	5,07
	06:00	20,46	15,10	5,36	1			1							7,49	7,16
	07:00	24,06	18,64	5,42	1			1							8,83	8,42
	08:00	25,22	21,68	3,53	1		1	1							5,88	5,88
	09:00	25,37	23,16	2,22	1		1	1							5,90	5,90
	10:00	24,38	22,15	2,22	1		1	1							4,89	4,40
	11:00	23,28	20,79	2,49	1		1	1							3,83	3,83
	12:00	22,69	20,04	2,65			1	1							6,16	7,94
	13:00	23,21	20,43	2,78			1	1							6,79	8,12
	14:00	23,88	20,89	2,99			1	1							7,05	8,36
	15:00	23,04	20,14	2,90			1	1							8,13	8,06
	16:00	23,45	19,97	3,48			1	1							8,76	8,76
	17:00	25,26	21,67	3,60			1	1							9,28	8,84
	18:00	28,05	25,06	2,99	1		1	1							8,60	8,60
	19:00	30,79	27,89	2,89	1		1	1							9,81	9,85
20:00	31,43	29,16	2,27	1		1	1							9,85	9,85	
21:00	30,15	27,90	2,25	1		1	1							9,80	9,85	
22:00	26,55	24,35	2,20	1		1	1							7,45	7,45	
23:00	23,97	21,57	2,40	1		1	1							6,97	6,97	

Τα ΑΠ ΡΟΧΙΑΔΕΣ και ΡΟΔΟΚΛΙΝΑ 1 ήταν εκτός λειτουργίας λόγω βλάβης. Τα ΑΠ ΑΙΠΟΣ και ΑΠ ΚΑΛΟΓΕΡΟΣ παρουσίαζαν προβλήματα επικοινωνίας καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας. Τα ΑΠ ΜΥΛΟΣ 1 και ΑΠ ΜΥΛΟΣ 2 ήταν εκτός λόγω εργασιών στο διάστημα από τις 17:30 έως τις 19:20. Τα ΑΠ ΜΥΛΟΣ 1 και ΑΠ ΜΥΛΟΣ 2 παρουσίαζαν προβλήματα επικοινωνίας από τις 19:00. Το διάστημα 08:30 με 15:20 πραγματοποιήθηκαν προγραμματισμένες εργασίες στο δίκτυο. Τις πρώτες πρωινές ώρες επικρατούσε αστάθεια ανέμου.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης