

ΗΣ ΧΙΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας											Τρίτη, 24 Φεβρουαρίου 2026			
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			9,500	11,280	13,500	13,500	4,500	3,500	3,500	4,500	4,200	22,400		
Η ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8	G9	G10	Α/Σ 5	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τρίτη, 24 Φεβρουαρίου 2026	00:00	20,88	20,71	0,17		1		1							5,61	7,31
	01:00	18,64	18,58	0,06		1		1							5,85	5,85
	02:00	17,70	17,69	0,02		1		1							4,94	4,94
	03:00	17,23	17,23	0,01		1		1							4,49	4,49
	04:00	17,26	17,26	0,00		1		1							4,51	4,51
	05:00	17,82	17,82	0,00		1		1							5,01	5,01
	06:00	20,62	20,62	0,00	1	1		1							5,50	5,50
	07:00	24,37	24,37	0,00	1	1		1							5,95	5,49
	08:00	23,57	23,32	0,25	1	1		1							5,80	5,80
	09:00	21,98	21,46	0,51				1						1	7,50	7,69
	10:00	20,99	20,25	0,74				1						1	6,67	7,35
	11:00	20,68	19,34	1,34		1		1						1	5,58	5,58
	12:00	22,83	21,67	1,16	1	1		1							5,40	5,40
	13:00	22,04	20,58	1,46	1	1		1							3,79	3,79
	14:00	21,60	20,10	1,50	1	1		1							3,33	3,33
	15:00	21,05	19,20	1,85		1		1							5,92	7,37
	16:00	23,02	19,92	3,10		1		1							8,13	8,06
	17:00	25,75	22,04	3,71	1	1		1							8,15	8,15
	18:00	29,39	24,02	5,38	1	1		1							9,18	10,29
	19:00	30,67	25,26	5,40	1	1		1							9,87	10,73
20:00	30,84	26,17	4,67	1	1		1							10,17	10,79	
21:00	29,51	25,70	3,81	1	1		1							10,17	10,33	
22:00	26,00	22,94	3,06	1	1		1							7,56	7,12	
23:00	23,47	21,49	1,98	1	1		1							5,18	5,18	

Το ΑΠ ΑΙΠΟΣ παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας. Το ΑΠ ΡΟΧΙΑΔΕΣ ήταν εκτός λειτουργία λόγω βλάβης. Το ΑΠ ΚΑΡΔΑΜΥΛΑ παρουσίαζε πρόβλημα επικοινωνίας από τις 15:00 έως τις 16:40. Το ΑΠ ΡΟΔΟΚΛΙΝΑ 2 παρουσίαζε πρόβλημα επικοινωνίας από τις 15:00 έως τις 17:35. ΤΑ ΑΠ ΚΕΦΑΛΑ και ΑΠ ΜΑΚΡΙΑ ΣΚΑΛΑ παρουσίαζαν προβλήματα επικοινωνίας από τις 18:05 έως τις 20:21.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης