

ΗΣ ΧΙΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας											Τρίτη, 24 Μαρτίου 2026			
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			9,500	11,280	13,500	13,500	4,500	3,500	3,500	4,500	4,200	22,400		
Η ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8	G9	G10	Α/Σ 5	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τρίτη, 24 Μαρτίου 2026	00:00	20,81	17,76	3,05			1	1							7,16	7,16
	01:00	18,20	15,72	2,48			1	1							4,79	4,79
	02:00	16,86	14,75	2,10			1	1							3,49	3,49
	03:00	16,78	13,80	2,99	1			1							4,63	4,63
	04:00	16,55	13,55	3,00	1			1							4,73	4,73
	05:00	17,34	14,13	3,21	1			1							5,42	5,42
	06:00	19,62	15,86	3,76	1			1							6,98	6,87
	07:00	22,60	19,43	3,17	1		1	1							8,17	8,17
	08:00	22,02	19,39	2,63			1	1							6,65	7,54
	09:00	21,30	20,66	0,64			1	1							2,55	6,82
	10:00	20,55	19,89	0,66			1	1							2,58	6,08
	11:00	20,15	19,73	0,41			1	1							2,15	5,67
	12:00	20,99	20,64	0,35			1	1							1,78	6,51
	13:00	21,76	21,05	0,71			1	1							1,78	7,28
	14:00	21,88	20,97	0,90			1	1							1,93	7,40
	15:00	20,83	20,09	0,74	1		1	1							1,82	1,82
	16:00	22,05	20,27	1,78	1		1	1							2,96	2,96
	17:00	24,48	20,76	3,72	1		1	1							4,85	4,51
	18:00	27,39	21,95	5,44	1		1	1							7,03	7,42
	19:00	30,39	24,48	5,91	1		1	1							7,70	9,85
20:00	31,20	25,61	5,59	1		1	1							7,70	9,85	
21:00	29,74	24,47	5,27	1		1	1							7,70	9,77	
22:00	26,75	20,63	6,12			1	1							8,03	9,36	
23:00	24,12	17,40	6,72			1	1							8,63	8,44	

Στο διάστημα 08:30-15:55 πραγματοποιήθηκαν εργασίες στο δίκτυο. Τα ΑΠ ΡΟΧΙΑΔΕΣ και ΡΟΔΟΚΛΙΝΑ 1 ήταν εκτός λειτουργίας λόγω βλάβης. Τα ΑΠ ΑΙΠΟΣ και ΑΠ ΚΑΛΟΓΕΡΟΣ παρουσίαζαν προβλήματα επικοινωνίας καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας. Τα ΑΠ ΚΑΡΔΑΜΥΛΑ και ΡΟΔΟΚΛΙΝΑ 2 παρουσίαζαν τηλεπικοινωνιακά προβλήματα από τις 08:45. Τα ΑΠ ΚΕΦΑΛΑ, ΜΑΚΡΙΑ ΣΚΑΛΑ και ΚΟΦΙΝΑΣ παρουσίαζαν τηλεπικοινωνιακά προβλήματα από τις 16:20.

- Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
- Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης