

ΗΣ ΧΙΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας											Τετάρτη, 25 Μαρτίου 2026			
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			9,500	11,280	13,500	13,500	4,500	3,500	3,500	4,500	4,200	22,400		
Η Ε Ρ Ρ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8	G9	G10	Α/Σ 5	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τετάρτη, 25 Μαρτίου 2026	00:00	20,62	15,68	4,94			1	1							5,85	6,15
	01:00	18,05	15,10	2,95			1	1							3,65	3,57
	02:00	16,86	13,88	2,98	1			1							3,86	4,12
	03:00	16,30	13,88	2,41	1			1							3,23	3,56
	04:00	16,08	13,90	2,18	1			1							2,96	3,34
	05:00	16,31	13,92	2,40	1			1							3,17	3,58
	06:00	17,93	13,93	4,00	1			1							4,75	5,19
	07:00	20,57	14,24	6,33	1			1							7,10	7,20
	08:00	23,03	15,73	7,31	1			1							8,15	8,06
	09:00	24,63	16,79	7,85	1			1							8,69	8,62
	10:00	23,94	16,36	7,58			1	1							8,32	8,38
	11:00	22,77	15,50	7,28			1	1							8,28	7,97
	12:00	22,03	15,09	6,94			1	1							8,26	8,26
	13:00	22,00	15,03	6,97			1	1							8,21	8,21
	14:00	19,49	14,03	5,46			1	1							6,38	6,38
	15:00	17,74	13,74	4,00			1	1							4,82	4,82
	16:00	19,04	14,05	4,99			1	1							5,88	5,88
	17:00	21,75	15,10	6,65			1	1							7,95	7,95
	18:00	25,18	17,71	7,48			1	1							8,98	8,81
	19:00	28,56	20,64	7,92			1	1							9,10	9,85
20:00	29,11	22,06	7,06	1		1	1							9,21	9,14	
21:00	27,73	21,41	6,32	1		1	1							8,49	8,49	
22:00	25,37	19,76	5,61			1	1							9,24	8,88	
23:00	22,37	16,84	5,53			1	1							8,39	8,39	

Τα ΑΠ ΡΟΧΙΑΔΕΣ και ΡΟΔΟΚΛΙΝΑ 1 ήταν εκτός λειτουργίας λόγω βλάβης. Τα ΑΠ ΑΙΠΟΣ και ΑΠ ΚΑΛΟΓΕΡΟΣ παρουσίαζαν προβλήματα επικοινωνίας καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας. Τα ΑΠ ΚΑΡΔΑΜΥΛΑ και ΚΕΦΑΛΑ παρουσίαζαν τηλεπικοινωνιακά προβλήματα έως τις 11:30. Το ΑΠ ΚΟΦΙΝΑΣ παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας έως τις 03:45. Το ΑΠ ΡΟΔΟΚΛΙΝΑ 2 παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας έως τις 13:35. Το ΑΠ ΜΑΚΡΙΑ ΣΚΑΛΑ παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας έως τις 12:00.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης