

ΗΣ ΧΙΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας										Παρασκευή, 27 Φεβρουαρίου 2026				
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			9,500	11,280	13,500	13,500	4,500	3,500	3,500	4,500	4,200	22,400		
Η Ε Ρ Ρ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8	G9	G10	Α/Σ 5	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Παρασκευή, 27 Φεβρουαρίου 2026	00:00	21,96	17,44	4,52	1			1							7,99	7,69
	01:00	19,33	15,07	4,26	1			1							6,77	6,59
	02:00	18,37	13,78	4,59	1			1							5,73	5,63
	03:00	17,90	13,65	4,24	1			1							5,30	5,16
	04:00	17,61	13,23	4,37	1			1							4,95	4,87
	05:00	18,39	13,40	4,99	1			1							5,61	5,65
	06:00	21,40	15,55	5,85	1			1							7,69	7,49
	07:00	25,00	18,59	6,41	1			1							8,99	8,75
	08:00	25,56	18,89	6,68	1			1						1	9,15	8,95
	09:00	25,54	18,55	6,99	1			1						1	9,18	8,94
	10:00	23,99	19,97	4,02	1			1						1	8,67	8,39
	11:00	23,21	19,36	3,85	1			1						1	8,39	8,12
	12:00	24,56	20,81	3,75	1			1						1	8,88	8,60
	13:00	24,24	21,33	2,91	1			1						1	7,33	8,48
	14:00	23,84	22,06	1,78			1	1							5,24	8,34
	15:00	23,11	20,29	2,82			1	1							8,62	8,62
	16:00	25,12	22,77	2,35			1	1							9,26	8,79
	17:00	28,64	26,92	1,73	1		1	1							9,88	9,88
	18:00	31,91	30,50	1,40	1		1	1							10,45	11,03
	19:00	33,59	30,58	3,01	1		1	1							10,45	11,03
20:00	33,72	30,12	3,60	1		1	1							10,45	11,03	
21:00	31,90	28,44	3,47	1		1	1							10,45	11,03	
22:00	28,86	25,06	3,79	1		1	1							9,40	9,40	
23:00	25,33	19,73	5,60			1	1							8,80	8,87	

Το ΑΠ ΑΙΠΟΣ παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας. Το ΑΠ ΡΟΧΙΑΔΕΣ ήταν εκτός λειτουργία λόγω βλάβης. Το διάστημα 10:30 με 17:35 πραγματοποιήθηκαν προγραμματισμένες εργασίες στο δίκτυο. Το ΑΠ ΡΟΔΟΚΛΙΝΑ 2 παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας έως τις 10:30. Τα ΑΠ ΜΥΛΟΣ 1 και 2 παρουσίαζαν προβλήματα επικοινωνίας το διάστημα 16:30 με 17:40.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης