

ΗΣ ΧΙΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας											Παρασκευή, 27 Μαρτίου 2026			
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			9,500	11,280	13,500	13,500	4,500	3,500	3,500	4,500	4,200	22,400		
Η ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8	G9	G10	Α/Σ 5	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Παρασκευή, 27 Μαρτίου 2026	00:00	19,43	14,70	4,73	1			1							7,24	7,24
	01:00	17,28	12,84	4,44	1			1							5,66	5,66
	02:00	16,35	11,27	5,08				1					1		6,44	6,44
	03:00	15,92	10,99	4,93				1					1		6,30	6,30
	04:00	15,85	10,87	4,98				1					1		6,29	6,29
	05:00	16,43	11,14	5,30				1					1		6,46	6,46
	06:00	18,36	12,46	5,90				1					1		7,06	7,06
	07:00	21,29	14,59	6,70		1		1					1		7,98	7,98
	08:00	22,21	19,16	3,05	1	1		1							4,38	4,38
	09:00	22,29	20,07	2,22	1	1		1							3,58	3,41
	10:00	20,63	15,63	5,00		1		1							6,10	7,22
	11:00	21,83	15,97	5,86		1		1							7,54	7,64
	12:00	22,53	16,31	6,22		1		1							7,90	7,89
	13:00	23,35	17,23	6,12		1		1							7,90	8,17
	14:00	25,01	18,61	6,40		1		1							7,90	8,75
	15:00	25,06	21,51	3,55		1	1	1							4,87	4,44
	16:00	24,47	22,32	2,15		1	1	1							3,67	3,86
	17:00	27,09	21,72	5,37		1	1	1							6,93	6,47
	18:00	29,42	22,00	7,42		1	1	1							9,10	8,80
	19:00	30,74	22,50	8,24		1	1	1							9,70	9,85
20:00	30,60	22,26	8,34		1	1	1							9,66	9,85	
21:00	28,55	21,33	7,22		1	1	1							8,44	8,44	
22:00	25,39	18,58	6,81				1	1						8,72	8,89	
23:00	21,92	16,30	5,62				1	1						7,93	7,44	

Τα ΑΠ ΡΟΧΙΑΔΕΣ και ΡΟΔΟΚΛΙΝΑ 1 ήταν εκτός λειτουργίας λόγω βλάβης. Τα ΑΠ ΑΙΠΟΣ και ΑΠ ΚΑΛΟΓΕΡΟΣ παρουσίαζαν προβλήματα επικοινωνίας καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας. Στο διάστημα 8:20-16:20 πραγματοποιήθηκαν εργασίες στο δίκτυο.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης