

ΗΣ ΧΙΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας											Σάββατο, 28 Φεβρουαρίου 2026			
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			9,500	11,280	13,500	13,500	4,500	3,500	3,500	4,500	4,200	22,400		
Ημερ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8	G9	G10	Α/Σ 5	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Σάββατο, 28 Φεβρουαρίου 2026	00:00	22,24	16,22	6,01			1	1							7,86	7,76
	01:00	19,80	13,90	5,90	1		1								7,34	6,93
	02:00	19,71	14,11	5,60	1		1								7,36	6,90
	03:00	19,10	14,28	4,82	1		1								7,13	7,13
	04:00	18,61	13,68	4,93	1		1								6,65	6,65
	05:00	18,68	13,74	4,94	1		1								6,45	6,45
	06:00	20,50	14,64	5,87	1		1								7,59	7,18
	07:00	23,43	17,04	6,39	1		1								8,62	8,20
	08:00	26,12	19,25	6,87			1	1							9,43	9,14
	09:00	27,52	21,44	6,08			1	1							10,10	9,63
	10:00	27,39	22,16	5,23			1	1						1	10,00	9,59
	11:00	27,38	21,53	5,85			1	1						1	10,00	9,58
	12:00	27,94	21,89	6,05			1	1						1	10,11	9,78
	13:00	28,31	21,29	7,02			1	1						1	10,26	9,91
	14:00	26,86	18,98	7,88			1	1						1	9,78	9,40
	15:00	26,11	18,49	7,62			1	1							9,48	9,14
	16:00	27,63	19,72	7,91			1	1							10,00	9,67
	17:00	29,97	22,66	7,31			1	1							10,43	10,49
	18:00	33,37	26,59	6,78	1		1	1							10,45	11,03
	19:00	34,11	26,67	7,44	1		1	1							10,45	11,03
20:00	33,63	27,09	6,53	1		1	1							10,45	11,03	
21:00	31,64	26,01	5,63	1		1	1							10,43	11,03	
22:00	28,89	23,67	5,22	1		1	1							9,00	8,92	
23:00	26,53	20,89	5,64			1	1							8,40	9,28	

Το ΑΠ ΑΙΠΟΣ παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας. Το ΑΠ ΡΟΧΙΑΔΕΣ ήταν εκτός λειτουργία λόγω βλάβης. Το ΑΠ ΚΑΛΟΓΕΡΟΣ παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας το διάστημα 01:05 με 12:00. Τα ΑΠ ΡΟΔΟΚΛΙΝΑ 1 και ΚΟΦΙΝΑΣ παρουσίαζαν προβλήματα επικοινωνίας το διάστημα 02:40 με 05:00.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης