

ΗΣ ΧΙΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας											Σάββατο, 28 Μαρτίου 2026			
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			9,500	11,280	13,500	13,500	4,500	3,500	3,500	4,500	4,200	22,400		
Η Ε Ρ Ρ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8	G9	G10	Α/Σ 5	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Σάββατο, 28 Μαρτίου 2026	00:00	18,96	14,45	4,52			1	1							5,72	5,72
	01:00	17,12	12,02	5,10			1					1			6,72	6,72
	02:00	16,30	11,71	4,59			1					1			6,43	6,43
	03:00	15,95	11,02	4,93			1					1			6,33	6,33
	04:00	15,85	11,23	4,63			1					1			6,29	6,29
	05:00	16,22	11,18	5,04			1					1			6,39	6,39
	06:00	17,57	12,58	4,99			1					1			6,82	6,82
	07:00	19,31	14,01	5,30		1	1					1			7,12	7,12
	08:00	20,05	16,13	3,93		1	1								7,30	7,30
	09:00	20,94	17,74	3,20		1	1								7,87	7,87
	10:00	21,49	18,28	3,21		1	1								8,07	8,07
	11:00	23,55	20,22	3,32		1	1						1		8,58	8,58
	12:00	26,07	23,01	3,06		1	1						1		9,08	9,12
	13:00	24,59	20,50	4,09			1	1					1		8,29	8,29
	14:00	24,77	21,08	3,69			1	1					1		8,45	7,95
	15:00	26,48	24,75	1,73			1	1	1						9,60	9,27
	16:00	27,33	25,43	1,90		1	1	1							8,31	8,31
	17:00	27,24	25,60	1,64		1	1	1							7,26	7,26
	18:00	28,61	27,31	1,29		1	1	1							8,47	7,99
	19:00	30,45	29,76	0,69		1	1	1							9,70	9,83
20:00	29,87	28,68	1,18		1	1	1							9,54	9,25	
21:00	27,88	26,11	1,77		1	1	1							7,92	7,92	
22:00	25,21	23,70	1,51		1	1	1							5,55	5,55	
23:00	22,33	20,72	1,60		1	1	1							5,13	5,13	

Τα ΑΠ ΡΟΧΙΑΔΕΣ και ΡΟΔΟΚΛΙΝΑ 1 ήταν εκτός λειτουργίας λόγω βλάβης. Τα ΑΠ ΑΙΠΟΣ και ΑΠ ΚΑΛΟΓΕΡΟΣ παρουσίαζαν προβλήματα επικοινωνίας καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης  
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης