

ΗΣ ΧΙΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας											Δευτέρα, 30 Μαρτίου 2026			
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			9,500	11,280	13,500	13,500	4,500	3,500	3,500	4,500	4,200	29,000		
Η Ε Ρ Ρ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8	G9	G10	Α/Σ 5	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Δευτέρα, 30 Μαρτίου 2026	00:00	19,42	19,18	0,25			1	1							6,67	6,67
	01:00	17,37	16,95	0,42			1	1							4,17	4,17
	02:00	17,12	16,53	0,58			1	1							3,69	3,69
	03:00	16,49	15,63	0,87			1	1							3,12	3,12
	04:00	16,19	15,27	0,92			1	1							2,83	2,83
	05:00	16,50	15,44	1,06			1	1							3,06	3,06
	06:00	18,50	16,29	2,21			1	1							4,84	4,84
	07:00	22,00	19,23	2,78			1	1							7,96	7,53
	08:00	22,40	19,34	3,05			1	1							8,36	8,36
	09:00	21,03	18,45	2,58			1	1							7,26	7,26
	10:00	19,41	16,97	2,45			1	1							5,74	5,74
	11:00	18,10	16,23	1,87			1	1							4,56	4,56
	12:00	18,28	16,50	1,78			1	1							4,69	4,69
	13:00	17,95	16,69	1,26			1	1							4,41	4,41
	14:00	17,28	16,32	0,96			1	1							3,85	3,85
	15:00	16,50	16,12	0,38			1	1							3,11	3,11
	16:00	16,91	16,79	0,11			1	1							3,46	3,46
	17:00	18,40	18,31	0,08			1	1							4,79	4,79
	18:00	20,90	20,77	0,13	1		1	1							5,54	5,54
	19:00	24,16	23,61	0,55	1		1	1							4,98	4,98
20:00	27,98	26,99	0,99	1		1	1							8,51	8,01	
21:00	27,84	26,27	1,56	1		1	1							8,47	8,47	
22:00	25,28	23,34	1,94	1		1	1							6,16	6,16	
23:00	21,97	19,82	2,15	1		1	1							5,15	5,15	

Τα ΑΠ ΡΟΧΙΑΔΕΣ και ΡΟΔΟΚΛΙΝΑ 1 ήταν εκτός λειτουργίας λόγω βλάβης. Τα ΑΠ ΑΙΠΟΣ και ΑΠ ΚΑΛΟΓΕΡΟΣ παρουσίαζαν προβλήματα επικοινωνίας καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας. Στο διάστημα 8:00-15:00 πραγματοποιήθηκαν εργασίες στο δίκτυο. Τα ΑΠ ΜΕΛΑΝΙΟΥΣ και ΑΠ ΠΟΤΑΜΙΑΣ παρουσίαζαν προβλήματα επικοινωνίας κατά το διάστημα 19:50 με 22:30.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης