

ΗΣ ΑΣΤΥΠΑΛΛΙΑΣ		Απολογισμός Λειτουργίας	Τρίτη, 24 Φεβρουαρίου 2026			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			1,100	1,100	1,100	1,100
Η Ε Ρ Α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G5	G6	G7	G8
	Τρίτη, 24 Φεβρουαρίου 2026	00:00	0,538		1	
01:00		0,488		1		
02:00		0,491		1		
03:00		0,472		1		
04:00		0,470		1		
05:00		0,496		1		
06:00		0,501		1		
07:00		0,507		1		
08:00		0,467		1		
09:00		0,436		1		
10:00		0,371		1		
11:00		0,348		1		
12:00		0,344		1		
13:00		0,388		1		
14:00		0,432		1		
15:00		0,426		1		
16:00		0,539		1		
17:00		0,687		1		
18:00		0,756		1		
19:00		0,851		1		
20:00		0,888		1		
21:00		0,823		1		
22:00		0,700		1		
23:00		0,636		1		

Στις 08:15 πραγματοποιήθηκαν προγραμματισμένες εργασίες στο δίκτυο.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΑΣΤΥΠΑΛΛΙΑΣ		Απολογισμός Λειτουργίας	Τετάρτη, 25 Φεβρουαρίου 2026			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			1,100	1,100	1,100	1,100
Π ε ρ ι ο δ ο τ η	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G5	G6	G7	G8
	Τετάρτη, 25 Φεβρουαρίου 2026	00:00	0,604		1	
01:00		0,504		1		
02:00		0,467		1		
03:00		0,499		1		
04:00		0,518		1		
05:00		0,495		1		
06:00		0,499		1		
07:00		0,514		1		
08:00		0,507		1		
09:00		0,418		1		
10:00		0,485		1		
11:00		0,405		1		
12:00		0,448		1		
13:00		0,467		1		
14:00		0,492		1		
15:00		0,493		1		
16:00		0,552		1		
17:00		0,710		1		
18:00		0,792		1		
19:00		0,824		1		
20:00		0,853		1		
21:00		0,786		1		
22:00		0,676		1		
23:00		0,616		1		

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΑΣΤΥΠΑΛΛΙΑΣ		Απολογισμός Λειτουργίας	Πέμπτη, 26 Φεβρουαρίου 2026			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			1,100	1,100	1,100	1,100
Η Ε Ρ Α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G5	G6	G7	G8
	Πέμπτη, 26 Φεβρουαρίου 2026	00:00	0,581		1	
01:00		0,500		1		
02:00		0,450		1		
03:00		0,481		1		
04:00		0,473		1		
05:00		0,500		1		
06:00		0,544		1		
07:00		0,574		1		
08:00		0,508		1		
09:00		0,371		1		
10:00		0,564		1		
11:00		0,609		1		
12:00		0,441		1		
13:00		0,422		1		
14:00		0,460		1		
15:00		0,548		1		
16:00		0,615		1		
17:00		0,799		1		
18:00		0,895		1		
19:00		0,940		1		
20:00		0,985		1		
21:00		0,928		1		
22:00		0,776		1		
23:00		0,681		1		

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΑΣΤΥΠΑΛΛΙΑΣ		Απολογισμός Λειτουργίας	Παρασκευή, 27 Φεβρουαρίου 2026			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			1,100	1,100	1,100	1,100
Η Ε Ρ Α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G5	G6	G7	G8
01:00	0,546		1			
02:00	0,498		1			
03:00	0,491		1			
04:00	0,532		1			
05:00	0,507		1			
06:00	0,531		1			
07:00	0,575		1			
08:00	0,531		1			
09:00	0,438		1			
10:00	0,423		1			
11:00	0,425		1			
12:00	0,436		1			
13:00	0,421		1			
14:00	0,491		1			
15:00	0,588		1			
16:00	0,637		1			
17:00	0,771		1			
18:00	0,942		1			
19:00	0,961		1			
20:00	0,962		1			
21:00	0,875		1			
22:00	0,814		1			
23:00	0,697		1			

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΑΣΤΥΠΑΛΙΑΣ		Απολογισμός Λειτουργίας	Σάββατο, 28 Φεβρουαρίου 2026			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			1,100	1,100	1,100	1,100
Π ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G5	G6	G7	G8
	Σάββατο, 28 Φεβρουαρίου 2026	00:00	0,614		1	
01:00		0,598		1		
02:00		0,573		1		
03:00		0,508		1		
04:00		0,496		1		
05:00		0,548		1		
06:00		0,554		1		
07:00		0,521		1		
08:00		0,502		1		
09:00		0,448		1		
10:00		0,369		1		
11:00		0,429		1		
12:00		0,471		1		
13:00		0,473		1		
14:00		0,534		1		
15:00		0,675		1		
16:00		0,727		1		
17:00		0,829		1		
18:00		0,941		1		
19:00		0,949		1		
20:00		0,935		1		
21:00		0,894		1		
22:00		0,789		1		
23:00		0,700		1		

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΑΣΤΥΠΑΛΛΙΑΣ		Απολογισμός Λειτουργίας	Κυριακή, 1 Μαρτίου 2026			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			1,100	1,100	1,100	1,100
Η Ε Ρ Α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G5	G6	G7	G8
	Κυριακή, 1 Μαρτίου 2026	00:00	0,626		1	
01:00		0,600		1		
02:00		0,520		1		
03:00		0,533		1		
04:00		0,538		1		
05:00		0,513		1		
06:00		0,535		1		
07:00		0,556		1		
08:00		0,510		1		
09:00		0,437		1		
10:00		0,440		1		
11:00		0,452		1		
12:00		0,459		1		
13:00		0,483		1		
14:00		0,460		1		
15:00		0,407		1		
16:00		0,585		1		
17:00		0,723		1		
18:00		0,850		1		
19:00		0,913		1		
20:00		0,880		1		
21:00		0,816		1		
22:00		0,760		1		
23:00		0,697		1		

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΑΣΤΥΠΑΛΛΙΑΣ		Απολογισμός Λειτουργίας	Δευτέρα, 2 Μαρτίου 2026			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			1,100	1,100	1,100	1,100
Η Ε Ρ Α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G5	G6	G7	G8
	Δευτέρα, 2 Μαρτίου 2026	00:00	0,582		1	
01:00		0,532		1		
02:00		0,535		1		
03:00		0,480		1		
04:00		0,463		1		
05:00		0,511		1		
06:00		0,534		1		
07:00		0,500		1		
08:00		0,487		1		
09:00		0,387		1		
10:00		0,316		1		
11:00		0,362		1		
12:00		0,402		1		
13:00		0,374		1		
14:00		0,458		1		
15:00		0,480		1		
16:00		0,524		1		
17:00		0,684		1		
18:00		0,776		1		
19:00		0,842		1		
20:00		0,872		1		
21:00		0,801		1		
22:00		0,730		1		
23:00		0,673		1		

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης