




ΗΣ ΑΣΤΥΠΑΛΑΙΑΣ		Προτεινόμενος ΗΕ	Τετάρτη, 4 Μαρτίου 2026			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			1,100	1,100	1,100	1,100
Η Ρ Ε Τ Η	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	G5	G6	G7	G8
Τετάρτη, 4 Μαρτίου 2026	00:00	0,586	1			
	01:00	0,521	1			
	02:00	0,493	1			
	03:00	0,496	1			
	04:00	0,493	1			
	05:00	0,500	1			
	06:00	0,511	1			
	07:00	0,507	1			
	08:00	0,477	1			
	09:00	0,440	1			
	10:00	0,422	1			
	11:00	0,406	1			
	12:00	0,392	1			
	13:00	0,396	1			
	14:00	0,422	1			
	15:00	0,462	1			
	16:00	0,536	1			
	17:00	0,665	1			
	18:00	0,779	1			
	19:00	0,833	1			
	20:00	0,852	1			
	21:00	0,801	1			
	22:00	0,724	1			
	23:00	0,644	1			

 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης


ΗΣ ΑΣΤΥΠΑΛΛΙΑΣ		Προτεινόμενος ΗΕΠ	Παρασκευή, 6 Μαρτίου 2026			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			1,100	1,100	1,100	1,100
Η Ε Ρ Ε Τ Ε	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	G5	G6	G7	G8
			Παρασκευή, 6 Μαρτίου 2026	00:00	0,577	1
01:00	0,525	1				
02:00	0,494	1				
03:00	0,487	1				
04:00	0,491	1				
05:00	0,491	1				
06:00	0,505	1				
07:00	0,536	1				
08:00	0,520	1				
09:00	0,489	1				
10:00	0,470	1				
11:00	0,450	1				
12:00	0,430	1				
13:00	0,414	1				
14:00	0,422	1				
15:00	0,456	1				
16:00	0,518	1				
17:00	0,634	1				
18:00	0,780	1				
19:00	0,839	1				
20:00	0,852	1				
21:00	0,807	1				
22:00	0,731	1				
23:00	0,635	1				

 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης


ΗΣ ΑΣΤΥΠΑΛΑΙΑΣ		Προτεινόμενος ΗΕ	Σάββατο, 7 Μαρτίου 2026				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			1,100	1,100	1,100	1,100	
Ρ	Ε	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	G5	G6	G7	G8
Σάββατο, 7 Μαρτίου 2026		00:00	0,576	1			
		01:00	0,532	1			
		02:00	0,505	1			
		03:00	0,488	1			
		04:00	0,485	1			
		05:00	0,492	1			
		06:00	0,506	1			
		07:00	0,528	1			
		08:00	0,506	1			
		09:00	0,480	1			
		10:00	0,454	1			
		11:00	0,443	1			
		12:00	0,432	1			
		13:00	0,424	1			
		14:00	0,442	1			
		15:00	0,490	1			
		16:00	0,564	1			
		17:00	0,684	1			
		18:00	0,828	1			
		19:00	0,881	1			
		20:00	0,886	1			
		21:00	0,841	1			
		22:00	0,760	1			
		23:00	0,658	1			

 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης


ΗΣ ΑΣΤΥΠΑΛΑΙΑΣ		Προτεινόμενος ΗΕ	Κυριακή, 8 Μαρτίου 2026			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			1,100	1,100	1,100	1,100
Η Ρ Ε Ρ Η	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	G5	G6	G7	G8
Κυριακή, 8 Μαρτίου 2026	00:00	0,593	1			
	01:00	0,549	1			
	02:00	0,512	1			
	03:00	0,499	1			
	04:00	0,497	1			
	05:00	0,497	1			
	06:00	0,514	1			
	07:00	0,543	1			
	08:00	0,513	1			
	09:00	0,488	1			
	10:00	0,472	1			
	11:00	0,456	1			
	12:00	0,448	1			
	13:00	0,443	1			
	14:00	0,453	1			
	15:00	0,486	1			
	16:00	0,577	1			
	17:00	0,700	1			
	18:00	0,848	1			
	19:00	0,906	1			
	20:00	0,904	1			
	21:00	0,856	1			
	22:00	0,779	1			
	23:00	0,678	1			

 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΑΣΤΥΠΑΛΑΙΑΣ		Προτεινόμενος ΗΕ	Δευτέρα, 9 Μαρτίου 2026			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			1,100	1,100	1,100	1,100
Ρ	Ε	Η	G5	G6	G7	G8
	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)				
Δευτέρα, 9 Μαρτίου 2026	00:00	0,603	1			
	01:00	0,554	1			
	02:00	0,528	1			
	03:00	0,510	1			
	04:00	0,508	1			
	05:00	0,524	1			
	06:00	0,544	1			
	07:00	0,565	1			
	08:00	0,545	1			
	09:00	0,508	1			
	10:00	0,478	1			
	11:00	0,463	1			
	12:00	0,447	1			
	13:00	0,445	1			
	14:00	0,469	1			
	15:00	0,518	1			
	16:00	0,614	1			
	17:00	0,747	1			
	18:00	0,894	1	1		
	19:00	0,950	1	1		
	20:00	0,946	1	1		
	21:00	0,894	1	1		
	22:00	0,813	1			
	23:00	0,710	1			

 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΑΣΤΥΠΑΛΑΙΑΣ		Προτεινόμενος ΗΕ	Τρίτη, 10 Μαρτίου 2026			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			1,100	1,100	1,100	1,100
Η Ρ Ε Τ Η	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	G5	G6	G7	G8
Τρίτη, 10 Μαρτίου 2026	00:00	0,620	1			
	01:00	0,562	1			
	02:00	0,529	1			
	03:00	0,518	1			
	04:00	0,512	1			
	05:00	0,531	1			
	06:00	0,554	1			
	07:00	0,585	1			
	08:00	0,567	1			
	09:00	0,541	1			
	10:00	0,516	1			
	11:00	0,494	1			
	12:00	0,477	1			
	13:00	0,474	1			
	14:00	0,498	1			
	15:00	0,551	1			
	16:00	0,647	1			
	17:00	0,782	1			
	18:00	0,925	1	1		
	19:00	0,979	1	1		
	20:00	0,973	1	1		
	21:00	0,919	1	1		
	22:00	0,835	1			
	23:00	0,727	1			

 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης