







ΗΣ ΑΣΤΥΠΑΛΑΙΑΣ		Προτεινόμενος ΗΕ	Πέμπτη, 26 Μαρτίου 2026			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			1,100	1,100	1,100	1,100
Ρ	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	G5	G6	G7	G8
Πέμπτη, 26 Μαρτίου 2026	00:00	0,588	1			
	01:00	0,541	1			
	02:00	0,511	1			
	03:00	0,500	1			
	04:00	0,496	1			
	05:00	0,503	1			
	06:00	0,502	1			
	07:00	0,472	1			
	08:00	0,433	1			
	09:00	0,408	1			
	10:00	0,394	1			
	11:00	0,388	1			
	12:00	0,383	1			
	13:00	0,385	1			
	14:00	0,397	1			
	15:00	0,451	1			
	16:00	0,551	1			
	17:00	0,669	1			
	18:00	0,773	1			
	19:00	0,829	1			
	20:00	0,826	1			
	21:00	0,784	1			
	22:00	0,717	1			
	23:00	0,637	1			

 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΑΣΤΥΠΑΛΙΑΣ		Προτεινόμενος ΗΕΠ	Παρασκευή, 27 Μαρτίου 2026			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			1,100	1,100	1,100	1,100
Η Ε Ρ Ε Ρ Α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	G5	G6	G7	G8
			Παρασκευή, 27 Μαρτίου 2026	00:00	0,577	1
01:00	0,530	1				
02:00	0,501	1				
03:00	0,491	1				
04:00	0,488	1				
05:00	0,493	1				
06:00	0,502	1				
07:00	0,501	1				
08:00	0,466	1				
09:00	0,440	1				
10:00	0,425	1				
11:00	0,411	1				
12:00	0,394	1				
13:00	0,654	1				
14:00	0,660	1				
15:00	0,658	1				
16:00	0,710	1				
17:00	0,758	1				
18:00	0,807	1				
19:00	0,847	1				
20:00	0,839	1				
21:00	0,796	1				
22:00	0,728	1				
23:00	0,638	1				

 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΑΣΤΥΠΑΛΑΙΑΣ		Προτεινόμενος ΗΕ	Κυριακή, 29 Μαρτίου 2026			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			1,100	1,100	1,100	1,100
Η Ρ Ε Ρ Η	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	G5	G6	G7	G8
Κυριακή, 29 Μαρτίου 2026	00:00	0,590	1			
	01:00	0,542	1			
	02:00	0,508	1			
	03:00	0,491	1			
	04:00	0,486	1			
	05:00	0,494	1			
	06:00	0,508	1			
	07:00	0,542	1			
	08:00	0,552	1			
	09:00	0,524	1			
	10:00	0,497	1			
	11:00	0,474	1			
	12:00	0,510	1			
	13:00	0,502	1			
	14:00	0,477	1			
	15:00	0,469	1			
	16:00	0,526	1			
	17:00	0,619	1			
	18:00	0,731	1			
	19:00	0,833	1			
	20:00	0,859	1			
	21:00	0,826	1			
	22:00	0,750	1			
	23:00	0,653	1			

 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

