

ΗΣ ΓΑΥΔΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας	Πέμπτη, 5 Μαρτίου 2026				
Αποδιδόμενη Ισχύς (kW)			100	90	80	85	400
Ρ Ε Σ Η	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (kW)	G1	G2	G3	G4	G5
01:00	62				1		
02:00	59				1		
03:00	59				1		
04:00	61				1		
05:00	60				1		
06:00	64		1	1			
07:00	56		1	1			
08:00	50		1	1			
09:00	45			1			
10:00	49	1					
11:00	54	1					
12:00	56	1					
13:00	53		1	1			
14:00	50		1	1			
15:00	48			1			
16:00	49			1			
17:00	56	1		1			
18:00	73	1	1				
19:00	72	1	1				
20:00	63	1	1				
21:00	67	1	1				
22:00	69				1		
23:00	69				1		

Κατά το διάστημα 9:45 με 10:10 πραγματοποιήθηκαν προγραμματισμένες εργασίες στο δίκτυο.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης  
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΓΑΥΔΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας	Παρασκευή, 6 Μαρτίου 2026				
Αποδιδόμενη Ισχύς (kW)			100	90	80	85	400
Ρ Ε Ρ Α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (kW)	G1	G2	G3	G4	G5
01:00	60				1		
02:00	59				1		
03:00	57				1		
04:00	54				1		
05:00	55				1		
06:00	56	1			1		
07:00	52	1		1			
08:00	53			1			
09:00	51			1			
10:00	49			1			
11:00	46			1			
12:00	49			1			
13:00	53	1		1			
14:00	50	1					
15:00	48	1					
16:00	48	1					
17:00	50	1					
18:00	68		1	1			
19:00	69		1	1			
20:00	64		1	1			
21:00	68		1	1			
22:00	69				1		
23:00	64				1		

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΓΑΥΔΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας	Σάββατο, 7 Μαρτίου 2026				
Αποδιδόμενη Ισχύς (kW)			100	90	80	85	400
Ρ Ε Π Η	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (kW)	G1	G2	G3	G4	G5
01:00	64				1		
02:00	60				1		
03:00	57				1		
04:00	55				1		
05:00	54				1		
06:00	55	1					
07:00	51	1					
08:00	52	1		1			
09:00	50			1			
10:00	50			1			
11:00	51			1			
12:00	51	1					
13:00	47	1					
14:00	51	1					
15:00	50	1					
16:00	49	1					
17:00	54	1					
18:00	72		1	1			
19:00	75		1	1			
20:00	70		1	1			
21:00	69		1	1			
22:00	64				1		
23:00	59				1		

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΓΑΥΔΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας	Κυριακή, 8 Μαρτίου 2026				
Αποδιδόμενη Ισχύς (kW)			100	90	80	85	400
Ρ Ε Ρ Η	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (kW)	G1	G2	G3	G4	G5
01:00	55				1		
02:00	54				1		
03:00	54				1		
04:00	54				1		
05:00	56				1		
06:00	56	1					
07:00	54	1					
08:00	50	1					
09:00	49	1					
10:00	48	1					
11:00	47	1					
12:00	49	1					
13:00	45	1					
14:00	45	1					
15:00	44	1					
16:00	45	1					
17:00	48	1					
18:00	65		1	1			
19:00	67		1	1			
20:00	64		1	1			
21:00	65		1	1			
22:00	62				1		
23:00	59				1		

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΓΑΥΔΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας	Δευτέρα, 9 Μαρτίου 2026				
Αποδιδόμενη Ισχύς (kW)			100	90	80	85	400
Ρ Ε Π Η	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (kW)	G1	G2	G3	G4	G5
01:00	55				1		
02:00	53				1		
03:00	53				1		
04:00	53				1		
05:00	51				1		
06:00	50	1					
07:00	44	1					
08:00	43	1					
09:00	43			1			
10:00	45			1			
11:00	50			1			
12:00	47			1			
13:00	44	1					
14:00	53	1					
15:00	49	1					
16:00	49	1		1			
17:00	52		1	1			
18:00	74		1	1			
19:00	90	1		1			
20:00	78	1		1			
21:00	73				1		
22:00	71				1		
23:00	68				1		

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΓΑΥΔΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας	Τρίτη, 10 Μαρτίου 2026				
Αποδιδόμενη Ισχύς (kW)			100	90	80	85	400
Ρ Ε Σ Η	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (kW)	G1	G2	G3	G4	G5
01:00	61				1		
02:00	57				1		
03:00	57				1		
04:00	55				1		
05:00	53				1		
06:00	56				1		
07:00	52				1		
08:00	50	1					
09:00	53	1					
10:00	52	1					
11:00	52	1					
12:00	50	1					
13:00	46	1					
14:00	46			1			
15:00	47			1			
16:00	45			1			
17:00	56		1	1			
18:00	63		1	1			
19:00	67		1	1			
20:00	64				1		
21:00	64				1		
22:00	61				1		
23:00	60				1		

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΓΑΥΔΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας	Τετάρτη, 11 Μαρτίου 2026				
Αποδιδόμενη Ισχύς (kW)			100	90	80	85	400
Ρ Ε Σ Η	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (kW)	G1	G2	G3	G4	G5
01:00	52				1		
02:00	52				1		
03:00	50				1		
04:00	49				1		
05:00	49				1		
06:00	49				1		
07:00	47				1		
08:00	49	1					
09:00	49	1					
10:00	50	1					
11:00	50	1					
12:00	51			1			
13:00	48			1			
14:00	45			1			
15:00	46			1			
16:00	53	1					
17:00	53	1					
18:00	59	1					
19:00	69		1	1			
20:00	63		1	1			
21:00	64					1	
22:00	63	1				1	
23:00	58	1					

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης