

ΗΣ ΓΑΥΔΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας	Πέμπτη, 26 Φεβρουαρίου 2026				
Αποδιδόμενη Ισχύς (kW)			100	90	80	85	400
Ρ Ε Σ Η	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (kW)	G1	G2	G3	G4	G5
01:00	64				1		
02:00	64				1		
03:00	61				1		
04:00	60				1		
05:00	65				1		
06:00	60	1					
07:00	56	1					
08:00	67	1	1				
09:00	71	1	1				
10:00	69	1	1				
11:00	66	1	1				
12:00	66	1	1				
13:00	63	1	1				
14:00	65	1	1				
15:00	72	1	1				
16:00	75	1	1				
17:00	70	1	1				
18:00	83	1		1			
19:00	88	1		1			
20:00	82	1		1			
21:00	88	1		1			
22:00	88	1		1			
23:00	86		1	1			

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΓΑΥΔΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας	Παρασκευή, 27 Φεβρουαρίου 2026				
Αποδιδόμενη Ισχύς (kW)			100	90	80	85	400
Ρ Ε Π Η	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (kW)	G1	G2	G3	G4	G5
01:00	81		1	1			
02:00	81		1	1			
03:00	81		1	1			
04:00	77		1	1			
05:00	78		1	1			
06:00	80	1	1				
07:00	79	1	1				
08:00	81	1	1				
09:00	74	1	1				
10:00	45	1	1				
11:00	32			1			
12:00	36			1			
13:00	31			1			
14:00	31			1			
15:00	36		1	1			
16:00	50		1	1			
17:00	70		1	1			
18:00	80	1	1				
19:00	81	1	1				
20:00	80	1	1				
21:00	78	1		1			
22:00	71	1		1			
23:00	69	1		1			

Κατά το διάστημα 10:18 με 16:38 σημειώθηκε μερική διακοπή λόγω βλάβης στο

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΓΑΥΔΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας	Σάββατο, 28 Φεβρουαρίου 2026				
Αποδιδόμενη Ισχύς (kW)			100	90	80	85	400
Α Ρ Χ Η	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (kW)	G1	G2	G3	G4	G5
			Σάββατο, 28 Φεβρουαρίου 2026	00:00	68	1	
01:00	66	1			1		
02:00	66	1			1		
03:00	65	1			1		
04:00	64	1			1		
05:00	63	1			1		
06:00	63	1					
07:00	62					1	
08:00	64					1	
09:00	70					1	
10:00	63					1	
11:00	62					1	
12:00	56					1	
13:00	54				1		
14:00	52			1	1		
15:00	55			1	1		
16:00	64			1	1		
17:00	67			1	1		
18:00	73			1	1		
19:00	80			1	1		
20:00	81	1			1		
21:00	83	1			1		
22:00	81	1			1		
23:00	74	1			1		

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΓΑΥΔΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας	Κυριακή, 1 Μαρτίου 2026				
Αποδιδόμενη Ισχύς (kW)			100	90	80	85	400
Ρ Ε Σ Η	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (kW)	G1	G2	G3	G4	G5
			Κυριακή, 1 Μαρτίου 2026	00:00	68	1	
01:00	64	1			1		
02:00	61	1			1		
03:00	61	1			1		
04:00	61	1			1		
05:00	61	1			1		
06:00	57	1			1		
07:00	58					1	
08:00	58					1	
09:00	55					1	
10:00	55	1					
11:00	58	1					
12:00	58	1					
13:00	55	1					
14:00	59	1					
15:00	61	1					
16:00	62	1					
17:00	63	1		1			
18:00	69	1		1			
19:00	78	1		1			
20:00	74	1		1			
21:00	74	1			1		
22:00	74	1			1		
23:00	69	1			1		

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΓΑΥΔΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας	Δευτέρα, 2 Μαρτίου 2026				
Αποδιδόμενη Ισχύς (kW)			100	90	80	85	400
Ρ Ε Π Η	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (kW)	G1	G2	G3	G4	G5
			Δευτέρα, 2 Μαρτίου 2026	00:00	63	1	
01:00	60	1			1		
02:00	57	1			1		
03:00	56	1			1		
04:00	56	1			1		
05:00	57	1			1		
06:00	55	1			1		
07:00	58			1	1		
08:00	57			1	1		
09:00	51			1	1		
10:00	48			1	1		
11:00	51			1	1		
12:00	51	1		1			
13:00	52	1		1			
14:00	44	1		1			
15:00	45					1	
16:00	53					1	
17:00	55					1	
18:00	68			1	1		
19:00	80			1	1		
20:00	81			1	1		
21:00	78			1	1		
22:00	73			1	1		
23:00	61					1	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΓΑΥΔΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας	Τρίτη, 3 Μαρτίου 2026				
Αποδιδόμενη Ισχύς (kW)			100	90	80	85	400
Η Ε Ρ Α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (kW)	G1	G2	G3	G4	G5
01:00	55				1		
02:00	52				1		
03:00	53				1		
04:00	52				1		
05:00	53				1		
06:00	55		1	1	1		
07:00	60		1	1			
08:00	58		1	1			
09:00	55		1	1			
10:00	54		1	1			
11:00	55		1	1			
12:00	57		1	1			
13:00	54				1		
14:00	56				1		
15:00	55				1		
16:00	61		1	1			
17:00	69		1	1			
18:00	82	1		1			
19:00	80	1		1			
20:00	74	1		1			
21:00	72	1		1			
22:00	67				1		
23:00	64				1		

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΓΑΥΔΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας	Τετάρτη, 4 Μαρτίου 2026				
Αποδιδόμενη Ισχύς (kW)			100	90	80	85	400
Ρ Ε Ρ Α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (kW)	G1	G2	G3	G4	G5
01:00	56				1		
02:00	53				1		
03:00	52				1		
04:00	53				1		
05:00	53				1		
06:00	52		1	1	1		
07:00	53		1	1			
08:00	55		1	1			
09:00	50	1	1	1	1		
10:00	48		1	1			
11:00	45		1	1			
12:00	37			1			
13:00	37			1			
14:00	61	1	1				
15:00	59	1	1				
16:00	62	1					
17:00	65	1					
18:00	78		1	1			
19:00	78		1	1			
20:00	73		1	1			
21:00	78		1	1			
22:00	74		1	1	1		
23:00	74				1		

Κατά το διάστημα 09:00 με 09:14 σημειώθηκε μερική διακοπή λόγω προγραμματισμένων εργασιών στο δίκτυο.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης