

ΗΣ ΔΟΝΟΥΣΑΣ		Απολογισμός Λειτουργίας	Πέμπτη, 12 Μαρτίου 2026					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			0,080	0,080	0,080	0,250	0,250	0,200
Ρ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6
Πέμπτη, 12 Μαρτίου 2026	00:00	0,057					1	
	01:00	0,054					1	
	02:00	0,052					1	
	03:00	0,059					1	
	04:00	0,062					1	
	05:00	0,067					1	
	06:00	0,078					1	
	07:00	0,071					1	
	08:00	0,059					1	
	09:00	0,059					1	
	10:00	0,063					1	
	11:00	0,063					1	
	12:00	0,073					1	
	13:00	0,060					1	
	14:00	0,056					1	
	15:00	0,051					1	
	16:00	0,062					1	
	17:00	0,061					1	
	18:00	0,062					1	
	19:00	0,078					1	
	20:00	0,082					1	
	21:00	0,078					1	
	22:00	0,075					1	
	23:00	0,066					1	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΔΟΝΟΥΣΑΣ		Απολογισμός Λειτουργίας	Παρασκευή, 13 Μαρτίου 2026					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			0,080	0,080	0,080	0,250	0,250	0,200
Η ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6
Παρασκευή, 13 Μαρτίου 2026	00:00	0,061					1	
	01:00	0,061					1	
	02:00	0,063					1	
	03:00	0,059					1	
	04:00	0,065					1	
	05:00	0,070					1	
	06:00	0,068					1	
	07:00	0,069					1	
	08:00	0,064					1	
	09:00	0,067					1	
	10:00	0,066					1	
	11:00	0,071					1	
	12:00	0,064					1	
	13:00	0,070					1	
	14:00	0,069					1	
	15:00	0,064					1	
	16:00	0,067					1	
	17:00	0,070					1	
	18:00	0,077					1	
	19:00	0,082					1	
	20:00	0,086					1	
	21:00	0,087					1	
	22:00	0,092					1	
	23:00	0,084					1	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΔΟΝΟΥΣΑΣ		Απολογισμός Λειτουργίας	Σάββατο, 14 Μαρτίου 2026					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			0,080	0,080	0,080	0,250	0,250	0,200
α ρ ε τ η	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6
Σάββατο, 14 Μαρτίου 2026	00:00	0,071					1	
	01:00	0,064					1	
	02:00	0,061					1	
	03:00	0,062					1	
	04:00	0,067					1	
	05:00	0,069					1	
	06:00	0,076					1	
	07:00	0,071					1	
	08:00	0,098					1	
	09:00	0,101					1	
	10:00	0,115					1	
	11:00	0,113					1	
	12:00	0,106					1	
	13:00	0,068					1	
	14:00	0,062					1	
	15:00	0,065					1	
	16:00	0,067					1	
	17:00	0,078					1	
	18:00	0,090					1	
	19:00	0,090					1	
	20:00	0,091					1	
	21:00	0,092					1	
	22:00	0,085					1	
	23:00	0,079					1	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΔΟΝΟΥΣΑΣ		Απολογισμός Λειτουργίας	Κυριακή, 15 Μαρτίου 2026					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			0,080	0,080	0,080	0,250	0,250	0,200
α ρ α ξ ι α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6
Κυριακή, 15 Μαρτίου 2026	00:00	0,068					1	
	01:00	0,063					1	
	02:00	0,062					1	
	03:00	0,063					1	
	04:00	0,064					1	
	05:00	0,068					1	
	06:00	0,074					1	
	07:00	0,065					1	
	08:00	0,061					1	
	09:00	0,057					1	
	10:00	0,065					1	
	11:00	0,076					1	
	12:00	0,071					1	
	13:00	0,073					1	
	14:00	0,062					1	
	15:00	0,068					1	
	16:00	0,064					1	
	17:00	0,066					1	
	18:00	0,080					1	
	19:00	0,106					1	
	20:00	0,098					1	
	21:00	0,097					1	
	22:00	0,082					1	
	23:00	0,073					1	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΔΟΝΟΥΣΑΣ		Απολογισμός Λειτουργίας	Δευτέρα, 16 Μαρτίου 2026					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			0,080	0,080	0,080	0,250	0,250	0,200
α ρ ε τ η	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6
Δευτέρα, 16 Μαρτίου 2026	00:00	0,067					1	
	01:00	0,063					1	
	02:00	0,060					1	
	03:00	0,061					1	
	04:00	0,065					1	
	05:00	0,071					1	
	06:00	0,077					1	
	07:00	0,080					1	
	08:00	0,074					1	
	09:00	0,073					1	
	10:00	0,072					1	
	11:00	0,072					1	
	12:00	0,071					1	
	13:00	0,061					1	
	14:00	0,056					1	
	15:00	0,061					1	
	16:00	0,059					1	
	17:00	0,063					1	
	18:00	0,073					1	
	19:00	0,086					1	
	20:00	0,094					1	
	21:00	0,091					1	
	22:00	0,087					1	
	23:00	0,078					1	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΔΟΝΟΥΣΑΣ		Απολογισμός Λειτουργίας	Τρίτη, 17 Μαρτίου 2026					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			0,080	0,080	0,080	0,250	0,250	0,200
α ρ α ξ ι α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6
Τρίτη, 17 Μαρτίου 2026	00:00	0,071					1	
	01:00	0,068					1	
	02:00	0,061					1	
	03:00	0,058					1	
	04:00	0,064					1	
	05:00	0,065					1	
	06:00	0,072					1	
	07:00	0,070					1	
	08:00	0,093					1	
	09:00	0,093					1	
	10:00	0,094					1	
	11:00	0,099					1	
	12:00	0,105					1	
	13:00	0,126					1	
	14:00	0,120					1	
	15:00	0,100					1	
	16:00	0,072					1	
	17:00	0,086					1	
	18:00	0,087					1	
	19:00	0,104					1	
	20:00	0,118					1	
	21:00	0,106					1	
	22:00	0,091					1	
	23:00	0,083					1	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΔΟΝΟΥΣΑΣ		Απολογισμός Λειτουργίας	Τετάρτη, 18 Μαρτίου 2026					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			0,080	0,080	0,080	0,250	0,250	0,200
Η Ε Ρ Ε Σ Η	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6
Τετάρτη, 18 Μαρτίου 2026	00:00	0,070					1	
	01:00	0,063					1	
	02:00	0,061					1	
	03:00	0,063					1	
	04:00	0,059					1	
	05:00	0,057					1	
	06:00	0,063					1	
	07:00	0,069					1	
	08:00	0,077					1	
	09:00	0,075					1	
	10:00	0,081					1	
	11:00	0,090					1	
	12:00	0,102					1	
	13:00	0,105					1	
	14:00	0,100					1	
	15:00	0,094					1	
	16:00	0,104					1	
	17:00	0,000						
	18:00	0,000						
	19:00	0,116				1		
	20:00	0,110				1		
	21:00	0,107				1		
	22:00	0,000						
	23:00	0,000						

Τα χρονικά διαστήματα μεταξύ 17:00 – 19:00 και 22:00 – 00:00 σημειώθηκαν γενικές διακοπές λόγω κακοκαιρίας.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης