

ΗΣ ΔΟΝΟΥΣΑΣ		Απολογισμός Λειτουργίας	Πέμπτη, 26 Φεβρουαρίου 2026					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			0,080	0,080	0,080	0,250	0,250	0,200
α ρ α ξ ι α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6
Πέμπτη, 26 Φεβρουαρίου 2026	00:00	0,069					1	
	01:00	0,066					1	
	02:00	0,067					1	
	03:00	0,063					1	
	04:00	0,074					1	
	05:00	0,074					1	
	06:00	0,072					1	
	07:00	0,079					1	
	08:00	0,070					1	
	09:00	0,065					1	
	10:00	0,063					1	
	11:00	0,067					1	
	12:00	0,074					1	
	13:00	0,072					1	
	14:00	0,067	1		1		1	
	15:00	0,078	1		1			
	16:00	0,087			1		1	
	17:00	0,086					1	
	18:00	0,096					1	
	19:00	0,097					1	
	20:00	0,089					1	
	21:00	0,097					1	
	22:00	0,094					1	
	23:00	0,094					1	

Κατά το διάστημα 14:11 με 14:25 σημειώθηκε μερική διακοπή λόγω βλάβης στο δίκτυο.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΔΟΝΟΥΣΑΣ		Απολογισμός Λειτουργίας	Παρασκευή, 27 Φεβρουαρίου 2026					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			0,080	0,080	0,080	0,250	0,250	0,200
Η Ε Ρ Ε Σ Η	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6
Παρασκευή, 27 Φεβρουαρίου 2026	00:00	0,087					1	
	01:00	0,082					1	
	02:00	0,078					1	
	03:00	0,081					1	
	04:00	0,085					1	
	05:00	0,085					1	
	06:00	0,097					1	
	07:00	0,095					1	
	08:00	0,089					1	
	09:00	0,075					1	
	10:00	0,073				1		
	11:00	0,070				1		
	12:00	0,078				1		
	13:00	0,074				1		
	14:00	0,075				1		
	15:00	0,075				1		
	16:00	0,085				1		
	17:00	0,088				1		
	18:00	0,100				1		
	19:00	0,103				1		
	20:00	0,111				1		
	21:00	0,106				1		
	22:00	0,103				1		
	23:00	0,093				1		

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΔΟΝΟΥΣΑΣ		Απολογισμός Λειτουργίας	Σάββατο, 28 Φεβρουαρίου 2026					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			0,080	0,080	0,080	0,250	0,250	0,200
Η ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6
Σάββατο, 28 Φεβρουαρίου 2026	00:00	0,082				1		
	01:00	0,076				1		
	02:00	0,073				1		
	03:00	0,073				1		
	04:00	0,079				1		
	05:00	0,081				1		
	06:00	0,082				1		
	07:00	0,083				1		
	08:00	0,093				1		
	09:00	0,106				1		
	10:00	0,118				1		
	11:00	0,118				1		
	12:00	0,113					1	
	13:00	0,121					1	
	14:00	0,125					1	
	15:00	0,124					1	
	16:00	0,131					1	
	17:00	0,127					1	
	18:00	0,147					1	
	19:00	0,162					1	
	20:00	0,151					1	
	21:00	0,111					1	
	22:00	0,106					1	
	23:00	0,094					1	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΔΟΝΟΥΣΑΣ		Απολογισμός Λειτουργίας	Κυριακή, 1 Μαρτίου 2026					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			0,080	0,080	0,080	0,250	0,250	0,200
Η Ε Ρ Ε Α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6
Κυριακή, 1 Μαρτίου 2026	00:00	0,087					1	
	01:00	0,086					1	
	02:00	0,078					1	
	03:00	0,078					1	
	04:00	0,076					1	
	05:00	0,082					1	
	06:00	0,083					1	
	07:00	0,083					1	
	08:00	0,075					1	
	09:00	0,077					1	
	10:00	0,074					1	
	11:00	0,085					1	
	12:00	0,087					1	
	13:00	0,090					1	
	14:00	0,081					1	
	15:00	0,078					1	
	16:00	0,085					1	
	17:00	0,081					1	
	18:00	0,099					1	
	19:00	0,100					1	
	20:00	0,108					1	
	21:00	0,113					1	
	22:00	0,107					1	
	23:00	0,096					1	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΔΟΝΟΥΣΑΣ		Απολογισμός Λειτουργίας	Δευτέρα, 2 Μαρτίου 2026					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			0,080	0,080	0,080	0,250	0,250	0,200
Η Ε Ρ Ε Σ Α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6
Δευτέρα, 2 Μαρτίου 2026	00:00	0,085					1	
	01:00	0,080					1	
	02:00	0,076					1	
	03:00	0,075					1	
	04:00	0,082					1	
	05:00	0,081					1	
	06:00	0,083					1	
	07:00	0,087					1	
	08:00	0,101					1	
	09:00	0,107					1	
	10:00	0,101					1	
	11:00	0,109					1	
	12:00	0,111					1	
	13:00	0,096					1	
	14:00	0,097					1	
	15:00	0,108					1	
	16:00	0,111					1	
	17:00	0,107					1	
	18:00	0,123					1	
	19:00	0,128					1	
	20:00	0,138					1	
	21:00	0,115					1	
	22:00	0,097					1	
	23:00	0,081					1	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΔΟΝΟΥΣΑΣ		Απολογισμός Λειτουργίας	Τρίτη, 3 Μαρτίου 2026					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			0,080	0,080	0,080	0,250	0,250	0,200
Η ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6
Τρίτη, 3 Μαρτίου 2026	00:00	0,077					1	
	01:00	0,076					1	
	02:00	0,073					1	
	03:00	0,069					1	
	04:00	0,071					1	
	05:00	0,090					1	
	06:00	0,084					1	
	07:00	0,079					1	
	08:00	0,067					1	
	09:00	0,068					1	
	10:00	0,076					1	
	11:00	0,082					1	
	12:00	0,080					1	
	13:00	0,069					1	
	14:00	0,064					1	
	15:00	0,071					1	
	16:00	0,060					1	
	17:00	0,061					1	
	18:00	0,081					1	
	19:00	0,085					1	
	20:00	0,084					1	
	21:00	0,090					1	
	22:00	0,090					1	
	23:00	0,074					1	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΔΟΝΟΥΣΑΣ		Απολογισμός Λειτουργίας	Τετάρτη, 4 Μαρτίου 2026					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			0,080	0,080	0,080	0,250	0,250	0,200
Η Ε Ρ Ε Α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6
Τετάρτη, 4 Μαρτίου 2026	00:00	0,067					1	
	01:00	0,065					1	
	02:00	0,063					1	
	03:00	0,064					1	
	04:00	0,061					1	
	05:00	0,062					1	
	06:00	0,066					1	
	07:00	0,068					1	
	08:00	0,062					1	
	09:00	0,063					1	
	10:00	0,066					1	
	11:00	0,069					1	
	12:00	0,066					1	
	13:00	0,066					1	
	14:00	0,064					1	
	15:00	0,067					1	
	16:00	0,076					1	
	17:00	0,075					1	
	18:00	0,074					1	
	19:00	0,079					1	
	20:00	0,086					1	
	21:00	0,090					1	
	22:00	0,083					1	
	23:00	0,076					1	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης