

ΗΣ ΕΡΕΙΚΟΥΣΑΣ		Απολογισμός Λειτουργίας	Τετάρτη, 25 Φεβρουαρίου 2026						
Αποδιδόμενη Ισχύς (kW)			80	80	80	90	200	180	400
Ρ Ε Ρ Ε Τ Η	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (kW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7
	Τετάρτη, 25 Φεβρουαρίου 2026	00:00	72						1
01:00		64						1	
02:00		64						1	
03:00		62						1	
04:00		62						1	
05:00		66						1	
06:00		70						1	
07:00		61						1	
08:00		58						1	
09:00		58						1	
10:00		56						1	
11:00		52						1	
12:00		51						1	
13:00		56						1	
14:00		52						1	
15:00		47						1	
16:00		57						1	
17:00		58						1	
18:00		79						1	
19:00		99						1	
20:00		94						1	
21:00		89						1	
22:00		84						1	
23:00		78						1	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΕΡΕΙΚΟΥΣΑΣ		Απολογισμός Λειτουργίας	Πέμπτη, 26 Φεβρουαρίου 2026						
Αποδιδόμενη Ισχύς (kW)			80	80	80	90	200	180	400
Ρ Ε Π Η	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (kW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7
	Πέμπτη, 26 Φεβρουαρίου 2026	00:00	71						1
01:00		68						1	
02:00		66						1	
03:00		65						1	
04:00		62						1	
05:00		63						1	
06:00		64						1	
07:00		64						1	
08:00		63						1	
09:00		58						1	
10:00		52						1	
11:00		53						1	
12:00		53						1	
13:00		61						1	
14:00		61						1	
15:00		54						1	
16:00		57						1	
17:00		57						1	
18:00		68						1	
19:00		82						1	
20:00		82						1	
21:00		79						1	
22:00		74						1	
23:00		70						1	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΕΡΕΙΚΟΥΣΑΣ		Απολογισμός Λειτουργίας	Παρασκευή, 27 Φεβρουαρίου 2026						
Αποδιδόμενη Ισχύς (kW)			80	80	80	90	200	180	400
Ρ Ε Π Η	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (kW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7
			Παρασκευή, 27 Φεβρουαρίου 2026	00:00	67				
01:00	62							1	
02:00	59							1	
03:00	61							1	
04:00	59							1	
05:00	60							1	
06:00	61							1	
07:00	56							1	
08:00	57							1	
09:00	57							1	
10:00	57							1	
11:00	57							1	
12:00	53							1	
13:00	64							1	
14:00	58							1	
15:00	55							1	
16:00	52							1	
17:00	61							1	
18:00	67							1	
19:00	94							1	
20:00	99							1	
21:00	92							1	
22:00	95							1	
23:00	81							1	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΕΡΕΙΚΟΥΣΑΣ		Απολογισμός Λειτουργίας	Σάββατο, 28 Φεβρουαρίου 2026						
Αποδιδόμενη Ισχύς (kW)			80	80	80	90	200	180	400
Ρ Ε Π Η	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (kW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7
			Σάββατο, 28 Φεβρουαρίου 2026	00:00	73				
01:00	71							1	
02:00	68							1	
03:00	67							1	
04:00	67							1	
05:00	67							1	
06:00	69							1	
07:00	63							1	
08:00	63							1	
09:00	57							1	
10:00	53							1	
11:00	55							1	
12:00	66							1	
13:00	64							1	
14:00	55							1	
15:00	47							1	
16:00	54							1	
17:00	54							1	
18:00	64							1	
19:00	104							1	
20:00	93							1	
21:00	89							1	
22:00	85							1	
23:00	83							1	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΕΡΕΙΚΟΥΣΑΣ		Απολογισμός Λειτουργίας	Κυριακή, 1 Μαρτίου 2026						
Αποδιδόμενη Ισχύς (kW)			80	80	80	90	200	180	400
Ρ Ε Ρ Η	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (kW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7
			Κυριακή, 1 Μαρτίου 2026	00:00	72				
01:00	70							1	
02:00	68							1	
03:00	66							1	
04:00	67							1	
05:00	69							1	
06:00	70							1	
07:00	65							1	
08:00	64							1	
09:00	68							1	
10:00	63							1	
11:00	55							1	
12:00	58							1	
13:00	60							1	
14:00	58							1	
15:00	56							1	
16:00	49							1	
17:00	55							1	
18:00	66							1	
19:00	92							1	
20:00	101							1	
21:00	92							1	
22:00	91							1	
23:00	75							1	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΕΡΕΙΚΟΥΣΑΣ		Απολογισμός Λειτουργίας	Δευτέρα, 2 Μαρτίου 2026						
Αποδιδόμενη Ισχύς (kW)			80	80	80	90	200	180	400
Ρ Ε Π Η	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (kW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7
	Δευτέρα, 2 Μαρτίου 2026	00:00	72						1
01:00		69						1	
02:00		66						1	
03:00		65						1	
04:00		69						1	
05:00		67						1	
06:00		71						1	
07:00		62						1	
08:00		54						1	
09:00		54						1	
10:00		57						1	
11:00		51						1	
12:00		52						1	
13:00		55						1	
14:00		53						1	
15:00		55						1	
16:00		48						1	
17:00		52						1	
18:00		68						1	
19:00		89						1	
20:00		88						1	
21:00		82						1	
22:00		84					1		
23:00		76					1		

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΕΡΕΙΚΟΥΣΑΣ		Απολογισμός Λειτουργίας	Τρίτη, 3 Μαρτίου 2026						
Αποδιδόμενη Ισχύς (kW)			80	80	80	90	200	180	400
Η Ε Ρ Ε Ι Κ Ο Υ Σ Α Σ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (kW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7
	Τρίτη, 3 Μαρτίου 2026	00:00	66					1	
01:00		62					1		
02:00		59					1		
03:00		57					1		
04:00		59					1		
05:00		65					1		
06:00		65					1		
07:00		58					1		
08:00		56					1		
09:00		55					1		
10:00		51					1		
11:00		50					1		
12:00		67					1		
13:00		61					1		
14:00		53					1		
15:00		59					1		
16:00		60					1		
17:00		59					1		
18:00		70					1		
19:00		93					1		
20:00		99					1		
21:00		94					1		
22:00		85					1		
23:00		73					1		

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης