

ΗΣ ΜΕΓΙΣΤΗΣ			Απολογισμός Λειτουργίας		Πέμπτη, 5 Μαρτίου 2026					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			0,380	0,380	0,400	0,220	0,180	0,220	0,220	0,400
Α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ημερήσιο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8
Πέμπτη, 5 Μαρτίου 2026	00:00	0,331		1		1				
	01:00	0,307		1		1				
	02:00	0,348		1		1				
	03:00	0,376		1		1				
	04:00	0,355		1		1				
	05:00	0,351		1		1				
	06:00	0,363		1		1				
	07:00	0,372		1		1				
	08:00	0,325		1		1				
	09:00	0,353		1		1				
	10:00	0,349		1		1				
	11:00	0,350		1		1				
	12:00	0,359		1		1				
	13:00	0,379		1		1				
	14:00	0,466		1		1				
	15:00	0,464		1		1		1		
	16:00	0,453		1		1		1		
	17:00	0,481		1		1		1		
	18:00	0,560		1		1		1		
	19:00	0,568		1		1		1		
	20:00	0,584		1		1		1		
	21:00	0,525		1		1		1		
	22:00	0,465		1		1		1		
	23:00	0,421				1		1	1	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΜΕΓΙΣΤΗΣ		Απολογισμός Λειτουργίας		Παρασκευή, 6 Μαρτίου 2026						
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			0,380	0,380	0,400	0,220	0,180	0,220	0,220	0,400
Η Ρ Α Σ Τ Η Σ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8
Παρασκευή, 6 Μαρτίου 2026	00:00	0,409				1		1	1	
	01:00	0,387				1		1	1	
	02:00	0,384				1		1	1	
	03:00	0,370				1		1	1	
	04:00	0,375				1		1	1	
	05:00	0,395				1		1	1	
	06:00	0,394				1		1	1	
	07:00	0,409				1		1	1	
	08:00	0,435				1		1	1	
	09:00	0,455				1		1	1	
	10:00	0,459				1		1	1	
	11:00	0,365				1		1	1	
	12:00	0,363				1		1	1	
	13:00	0,428				1		1	1	
	14:00	0,492		1		1		1		
	15:00	0,475		1		1		1		
	16:00	0,448		1		1		1		
	17:00	0,397		1		1				
	18:00	0,454		1		1				
	19:00	0,469		1		1				
	20:00	0,452		1		1				
	21:00	0,449		1		1				
	22:00	0,421		1		1				
	23:00	0,358		1		1				

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΜΕΓΙΣΤΗΣ			Απολογισμός Λειτουργίας		Σάββατο, 7 Μαρτίου 2026					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			0,380	0,380	0,400	0,220	0,180	0,220	0,220	0,400
Α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ημερήσιο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8
Σάββατο, 7 Μαρτίου 2026	00:00	0,325		1						
	01:00	0,309		1						
	02:00	0,361		1					1	
	03:00	0,368		1					1	
	04:00	0,363		1					1	
	05:00	0,366		1					1	
	06:00	0,376		1					1	
	07:00	0,397		1					1	
	08:00	0,431		1					1	
	09:00	0,463		1					1	
	10:00	0,471		1					1	
	11:00	0,466		1					1	
	12:00	0,485		1					1	
	13:00	0,496		1				1	1	
	14:00	0,504		1				1	1	
	15:00	0,468		1				1	1	
	16:00	0,488		1				1	1	
	17:00	0,505		1				1	1	
	18:00	0,542		1				1	1	
	19:00	0,574		1				1	1	
	20:00	0,556		1				1	1	
	21:00	0,519		1				1	1	
	22:00	0,481		1				1	1	
	23:00	0,424		1					1	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΜΕΓΙΣΤΗΣ			Απολογισμός Λειτουργίας		Κυριακή, 8 Μαρτίου 2026					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			0,380	0,380	0,400	0,220	0,180	0,220	0,220	0,400
Η Ρ Α Τ Η	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8
Κυριακή, 8 Μαρτίου 2026	00:00	0,395		1					1	
	01:00	0,375		1					1	
	02:00	0,374		1					1	
	03:00	0,378		1					1	
	04:00	0,377		1					1	
	05:00	0,312		1					1	
	06:00	0,287		1					1	
	07:00	0,300		1					1	
	08:00	0,313		1						
	09:00	0,327		1				1		
	10:00	0,321		1				1		
	11:00	0,346		1				1		
	12:00	0,364		1				1		
	13:00	0,394		1				1		
	14:00	0,397		1				1		
	15:00	0,362		1				1		
	16:00	0,392		1				1		
	17:00	0,398		1				1		
	18:00	0,452		1				1		
	19:00	0,456		1		1		1		
	20:00	0,433		1		1		1		
	21:00	0,424		1		1		1		
	22:00	0,377		1				1		
	23:00	0,348		1				1		

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΜΕΓΙΣΤΗΣ			Απολογισμός Λειτουργίας		Δευτέρα, 9 Μαρτίου 2026					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			0,380	0,380	0,400	0,220	0,180	0,220	0,220	0,400
Α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ημερήσιο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8
Δευτέρα, 9 Μαρτίου 2026	00:00	0,327		1				1		
	01:00	0,307		1				1		
	02:00	0,295		1						
	03:00	0,287		1						
	04:00	0,301		1						
	05:00	0,305		1						
	06:00	0,320		1						
	07:00	0,315		1						
	08:00	0,320		1						
	09:00	0,300		1						
	10:00	0,282		1						
	11:00	0,283		1						
	12:00	0,355		1		1				
	13:00	0,403		1		1				
	14:00	0,394		1		1				
	15:00	0,378		1		1				
	16:00	0,371		1		1				
	17:00	0,423		1		1				
	18:00	0,522		1		1		1		
	19:00	0,465		1		1		1		
	20:00	0,462		1		1		1		
	21:00	0,520		1		1		1		
	22:00	0,516		1		1		1		
	23:00	0,477		1		1				

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΜΕΓΙΣΤΗΣ			Απολογισμός Λειτουργίας		Τρίτη, 10 Μαρτίου 2026					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			0,380	0,380	0,400	0,220	0,180	0,220	0,220	0,400
Ρ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8
Τρίτη, 10 Μαρτίου 2026	00:00	0,449		1		1				
	01:00	0,421		1		1				
	02:00	0,411		1		1				
	03:00	0,204		1		1				
	04:00	0,235		1				1		
	05:00	0,261		1				1		
	06:00	0,263		1						
	07:00	0,280		1						
	08:00	0,344		1				1		
	09:00	0,348		1				1		
	10:00	0,318		1				1		
	11:00	0,321		1				1		
	12:00	0,328		1				1		
	13:00	0,349		1				1		
	14:00	0,339		1				1		
	15:00	0,324		1				1		
	16:00	0,334		1				1		
	17:00	0,362		1				1		
	18:00	0,430		1				1		
	19:00	0,460		1				1		
	20:00	0,462		1				1		
	21:00	0,435		1				1		
	22:00	0,412		1				1		
	23:00	0,375		1				1		

Γενική διακοπή στις 3:15 λόγω βλάβης στο δίκτυο.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΜΕΓΙΣΤΗΣ			Απολογισμός Λειτουργίας		Τετάρτη, 11 Μαρτίου 2026					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			0,380	0,380	0,400	0,220	0,180	0,220	0,220	0,400
Α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ημερήσιο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8
Τετάρτη, 11 Μαρτίου 2026	00:00	0,334		1				1		
	01:00	0,325		1				1		
	02:00	0,311		1				1		
	03:00	0,305		1				1		
	04:00	0,308		1				1		
	05:00	0,322		1				1		
	06:00	0,331		1				1		
	07:00	0,324		1				1		
	08:00	0,379		1				1		
	09:00	0,433		1				1		
	10:00	0,413		1				1		
	11:00	0,312		1				1		
	12:00	0,323		1				1		
	13:00	0,341		1				1		
	14:00	0,333		1				1		
	15:00	0,321		1				1		
	16:00	0,358		1				1		
	17:00	0,373		1				1		
	18:00	0,399		1				1		
	19:00	0,448		1				1		
	20:00	0,444		1				1		
	21:00	0,433		1				1		
	22:00	0,378		1				1		
	23:00	0,346		1				1		

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης