

ΗΣ ΜΕΓΙΣΤΗΣ		Απολογισμός Λειτουργίας		Πέμπτη, 12 Μαρτίου 2026						
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)		0,380	0,380	0,400	0,220	0,180	0,220	0,220	0,400	
Ρ Ο Ε Ξ Η	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)								
			G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8
Πέμπτη, 12 Μαρτίου 2026	00:00	0,333		1				1		
	01:00	0,314				1		1		
	02:00	0,305				1		1		
	03:00	0,304				1		1		
	04:00	0,311				1		1		
	05:00	0,316				1		1		
	06:00	0,336				1		1	1	
	07:00	0,332				1		1	1	
	08:00	0,343				1		1	1	
	09:00	0,346				1		1	1	
	10:00	0,317				1			1	
	11:00	0,315				1			1	
	12:00	0,333				1			1	
	13:00	0,358				1			1	
	14:00	0,366				1		1	1	
	15:00	0,357				1		1	1	
	16:00	0,368				1		1	1	
	17:00	0,391				1		1	1	
	18:00	0,432				1		1	1	
	19:00	0,486				1		1	1	
	20:00	0,497				1		1	1	
	21:00	0,461				1		1	1	
	22:00	0,416				1		1	1	
23:00	0,383				1		1	1		

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΜΕΓΙΣΤΗΣ		Απολογισμός Λειτουργίας		Παρασκευή, 13 Μαρτίου 2026						
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)		0,380	0,380	0,400	0,220	0,180	0,220	0,220	0,400	
Ρ Ε Ξ Ε	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8
01:00	0,341				1		1	1		
02:00	0,329				1		1	1		
03:00	0,315				1			1		
04:00	0,305				1			1		
05:00	0,303				1			1		
06:00	0,335				1			1		
07:00	0,341				1			1		
08:00	0,350				1			1		
09:00	0,373				1		1	1		
10:00	0,350				1		1	1		
11:00	0,356		1		1		1	1		
12:00	0,338		1			1				
13:00	0,355		1			1				
14:00	0,246		1				1			
15:00	0,311		1				1			
16:00	0,325		1				1			
17:00	0,355		1			1				
18:00	0,409		1			1	1			
19:00	0,539		1			1	1			
20:00	0,496		1			1	1			
21:00	0,479		1			1	1			
22:00	0,455		1				1			
23:00	0,415		1				1			

Τις πρωινές ώρες πραγματοποιήθηκαν εργασίες στο δίκτυο. Σημειώθηκε γενική διακοπή μεταξύ 14:09 - 14:23 λόγω των εργασιών στο δίκτυο.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΜΕΓΙΣΤΗΣ		Απολογισμός Λειτουργίας		Σάββατο, 14 Μαρτίου 2026														
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)		0,380	0,380	0,400	0,220	0,180	0,220	0,220	0,400									
Ρ Ο Λ Ο Γ Η	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1		G2		G3		G4		G5		G6		G7		G8	
			Σάββατο, 14 Μαρτίου 2026	00:00	0,399		1									1		
01:00	0,386			1									1					
02:00	0,383			1									1					
03:00	0,376			1									1					
04:00	0,367			1									1					
05:00	0,380			1									1					
06:00	0,382			1									1					
07:00	0,408			1									1					
08:00	0,449			1									1					
09:00	0,497			1									1	1				
10:00	0,533			1									1	1				
11:00	0,490			1									1	1				
12:00	0,403			1									1	1				
13:00	0,433			1									1	1				
14:00	0,432			1									1	1				
15:00	0,418			1								1	1					
16:00	0,411			1								1	1					
17:00	0,562			1								1	1					
18:00	0,619			1								1	1					
19:00	0,632			1								1	1					
20:00	0,606			1								1	1					
21:00	0,591			1								1	1					
22:00	0,538			1								1	1					
23:00	0,502			1								1	1					

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΜΕΓΙΣΤΗΣ		Απολογισμός Λειτουργίας		Κυριακή, 15 Μαρτίου 2026						
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)		0,380	0,380	0,400	0,220	0,180	0,220	0,220	0,400	
Ρ Ο Λ Ο Γ Η	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8
	Κυριακή, 15 Μαρτίου 2026	00:00	0,459		1			1	1	
01:00		0,444		1			1	1		
02:00		0,444		1			1	1		
03:00		0,441		1			1	1		
04:00		0,426		1			1	1		
05:00		0,438		1				1		
06:00		0,425		1			1	1		
07:00		0,478		1			1	1		
08:00		0,496		1			1	1		
09:00		0,456		1			1	1		
10:00		0,467		1			1	1		
11:00		0,395		1			1	1		
12:00		0,407		1			1			
13:00		0,496		1			1	1		
14:00		0,488		1			1	1		
15:00		0,147								
16:00		0,389		1		1		1		
17:00		0,437		1		1		1		
18:00		0,553		1		1		1		
19:00		0,620		1		1		1		
20:00		0,585		1		1		1		
21:00		0,529		1		1		1		
22:00		0,485		1		1		1		
23:00		0,451		1		1		1		

Σημειώθηκε γενική διακοπή στο διάστημα μεταξύ 14:55 - 15:39 λόγω σφάλματος που προκλήθηκε κατά τη διάρκεια εργασιών στο δίκτυο.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΜΕΓΙΣΤΗΣ		Απολογισμός Λειτουργίας		Δευτέρα, 16 Μαρτίου 2026						
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)		0,380	0,380	0,400	0,220	0,180	0,220	0,220	0,400	
Ρ Ο Λ Ο Γ Η	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8
01:00	0,411		1				1			
02:00	0,381		1				1			
03:00	0,389		1				1			
04:00	0,380		1				1			
05:00	0,306		1				1			
06:00	0,331		1				1			
07:00	0,343		1				1			
08:00	0,379		1				1			
09:00	0,403		1				1			
10:00	0,366		1				1			
11:00	0,363		1				1			
12:00	0,370		1				1			
13:00	0,403		1				1			
14:00	0,403		1				1			
15:00	0,419		1				1	1		
16:00	0,485		1				1	1		
17:00	0,463		1				1	1		
18:00	0,559		1				1	1		
19:00	0,599		1				1	1		
20:00	0,586		1				1	1		
21:00	0,562		1				1	1		
22:00	0,476		1				1	1		
23:00	0,444		1				1	1		

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΜΕΓΙΣΤΗΣ		Απολογισμός Λειτουργίας		Τρίτη, 17 Μαρτίου 2026						
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)		0,380	0,380	0,400	0,220	0,180	0,220	0,220	0,400	
Ρ Ε Ξ Ε Η	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8
01:00	0,376		1				1			
02:00	0,381		1				1			
03:00	0,375		1				1			
04:00	0,363		1				1			
05:00	0,375		1		1					
06:00	0,388		1		1					
07:00	0,417		1		1					
08:00	0,469		1		1					
09:00	0,451		1		1					
10:00	0,429		1		1					
11:00	0,450		1		1					
12:00	0,256		1		1				1	
13:00	0,368		1		1				1	
14:00	0,429		1		1				1	
15:00	0,450		1		1				1	
16:00	0,467		1		1				1	
17:00	0,391		1						1	
18:00	0,431		1						1	
19:00	0,464		1						1	
20:00	0,456		1						1	
21:00	0,434		1						1	
22:00	0,381		1						1	
23:00	0,337		1						1	

Σημειώθηκε γενική διακοπή στο διάστημα μεταξύ 12:07 - 12:26 λόγω εργασιών.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΜΕΓΙΣΤΗΣ		Απολογισμός Λειτουργίας			Τετάρτη, 18 Μαρτίου 2026					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)		0,380	0,380	0,400	0,220	0,180	0,220	0,220	0,400	
Ρ Ε Ξ Ε Η	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8
01:00	0,289		1		1					
02:00	0,340		1		1					
03:00	0,358		1		1					
04:00	0,362		1		1					
05:00	0,363		1		1					
06:00	0,398		1		1					
07:00	0,398		1		1					
08:00	0,434		1		1					
09:00	0,454		1		1					
10:00	0,475		1		1					
11:00	0,452		1		1					
12:00	0,397		1		1					
13:00	0,418		1		1					
14:00	0,507		1				1			
15:00	0,499		1				1	1		
16:00	0,478		1				1	1		
17:00	0,516		1				1	1		
18:00	0,555		1				1	1		
19:00	0,580		1				1	1		
20:00	0,376		1				1	1		
21:00	0,511		1		1			1		
22:00	0,474		1		1			1		
23:00	0,452		1		1			1		

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης