

ΗΣ ΜΕΓΙΣΤΗΣ			Προτεινόμενος ΗΕΠ				Παρασκευή, 20 Μαρτίου 2026			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			0,380	0,380	0,400	0,220	0,180	0,220	0,220	0,400
Η Ε Ρ Α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8
Παρασκευή, 20 Μαρτίου 2026	00:00	0,374		1		1				
	01:00	0,360		1		1				
	02:00	0,346		1		1				
	03:00	0,340		1		1				
	04:00	0,336		1		1				
	05:00	0,344		1		1				
	06:00	0,356		1		1				
	07:00	0,381		1		1				
	08:00	0,405		1		1				
	09:00	0,416		1		1				
	10:00	0,413		1		1				
	11:00	0,409		1		1				
	12:00	0,406		1		1				
	13:00	0,414		1		1				
	14:00	0,406		1		1				
	15:00	0,428		1		1				
	16:00	0,441		1		1				
	17:00	0,465		1		1				
	18:00	0,494		1		1	1			
	19:00	0,527		1		1	1			
	20:00	0,499		1		1	1			
	21:00	0,497		1		1	1			
	22:00	0,462		1		1				
	23:00	0,414		1		1				

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΜΕΓΙΣΤΗΣ			Προτεινόμενος ΗΕΠ				Σάββατο, 21 Μαρτίου 2026			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			0,380	0,380	0,400	0,220	0,180	0,220	0,220	0,400
Η Ε Ρ Ε Α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ημερήσιου Φορτίου (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8
Σάββατο, 21 Μαρτίου 2026	00:00	0,374		1		1				
	01:00	0,361		1		1				
	02:00	0,350		1		1				
	03:00	0,340		1		1				
	04:00	0,332		1		1				
	05:00	0,338		1		1				
	06:00	0,352		1		1				
	07:00	0,379		1		1				
	08:00	0,405		1		1				
	09:00	0,420		1		1				
	10:00	0,425		1		1				
	11:00	0,417		1		1				
	12:00	0,400		1		1				
	13:00	0,414		1		1				
	14:00	0,420		1		1				
	15:00	0,427		1		1				
	16:00	0,436		1		1				
	17:00	0,480		1		1				
	18:00	0,507		1		1	1			
	19:00	0,525		1		1	1			
	20:00	0,514		1		1	1			
	21:00	0,503		1		1	1			
	22:00	0,466		1		1				
	23:00	0,420		1		1				

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΜΕΓΙΣΤΗΣ			Προτεινόμενος ΗΕΠ				Κυριακή, 22 Μαρτίου 2026			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			0,380	0,380	0,400	0,220	0,180	0,220	0,220	0,400
Η Ε Ρ Α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ημερήσιου Φορτίου (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8
Κυριακή, 22 Μαρτίου 2026	00:00	0,394		1		1				
	01:00	0,381		1		1				
	02:00	0,370		1		1				
	03:00	0,359		1		1				
	04:00	0,348		1		1				
	05:00	0,351		1		1				
	06:00	0,356		1		1				
	07:00	0,390		1		1				
	08:00	0,414		1		1				
	09:00	0,420		1		1				
	10:00	0,422		1		1				
	11:00	0,412		1		1				
	12:00	0,414		1		1				
	13:00	0,436		1		1				
	14:00	0,443		1		1				
	15:00	0,443		1		1				
	16:00	0,442		1		1				
	17:00	0,475		1		1				
	18:00	0,512		1		1	1			
	19:00	0,536		1		1	1			
	20:00	0,528		1		1	1			
	21:00	0,508		1		1	1			
	22:00	0,471		1		1				
	23:00	0,423		1		1				

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΜΕΓΙΣΤΗΣ			Προτεινόμενος ΗΕΠ				Δευτέρα, 23 Μαρτίου 2026			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			0,380	0,380	0,400	0,220	0,180	0,220	0,220	0,400
Η Ε Ρ Α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ημερήσιου Φορτίου (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8
Δευτέρα, 23 Μαρτίου 2026	00:00	0,373		1		1				
	01:00	0,362		1		1				
	02:00	0,349		1		1				
	03:00	0,344		1		1				
	04:00	0,340		1		1				
	05:00	0,342		1		1				
	06:00	0,362		1		1				
	07:00	0,393		1		1				
	08:00	0,407		1		1				
	09:00	0,404		1		1				
	10:00	0,399		1		1				
	11:00	0,395		1		1				
	12:00	0,400		1		1				
	13:00	0,414		1		1				
	14:00	0,427		1		1				
	15:00	0,440		1		1				
	16:00	0,459		1		1				
	17:00	0,483		1		1				
	18:00	0,519		1		1	1			
	19:00	0,539		1		1	1			
	20:00	0,533		1		1	1			
	21:00	0,512		1		1	1			
	22:00	0,468		1		1				
	23:00	0,418		1		1				

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΜΕΓΙΣΤΗΣ			Προτεινόμενος ΗΕΠ				Τρίτη, 24 Μαρτίου 2026			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			0,380	0,380	0,400	0,220	0,180	0,220	0,220	0,400
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8
Τρίτη, 24 Μαρτίου 2026	00:00	0,367		1		1				
	01:00	0,357		1		1				
	02:00	0,349		1		1				
	03:00	0,342		1		1				
	04:00	0,338		1		1				
	05:00	0,346		1		1				
	06:00	0,367		1		1				
	07:00	0,395		1		1				
	08:00	0,413		1		1				
	09:00	0,417		1		1				
	10:00	0,415		1		1				
	11:00	0,418		1		1				
	12:00	0,405		1		1				
	13:00	0,423		1		1				
	14:00	0,443		1		1				
	15:00	0,456		1		1				
	16:00	0,473		1		1				
	17:00	0,486		1		1				
	18:00	0,515		1		1	1			
	19:00	0,532		1		1	1			
	20:00	0,526		1		1	1			
	21:00	0,501		1		1	1			
	22:00	0,454		1		1				
	23:00	0,398		1		1				

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΜΕΓΙΣΤΗΣ			Προτεινόμενος ΗΕΠ				Τετάρτη, 25 Μαρτίου 2026			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			0,380	0,380	0,400	0,220	0,180	0,220	0,220	0,400
Η Ε Ρ Α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ημερήσιου Φορτίου (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8
Τετάρτη, 25 Μαρτίου 2026	00:00	0,366		1		1				
	01:00	0,352		1		1				
	02:00	0,347		1		1				
	03:00	0,339		1		1				
	04:00	0,333		1		1				
	05:00	0,335		1		1				
	06:00	0,359		1		1				
	07:00	0,386		1		1				
	08:00	0,421		1		1				
	09:00	0,441		1		1				
	10:00	0,452		1		1				
	11:00	0,447		1		1				
	12:00	0,436		1		1				
	13:00	0,440		1		1				
	14:00	0,464		1		1				
	15:00	0,464		1		1				
	16:00	0,465		1		1				
	17:00	0,482		1		1				
	18:00	0,505		1		1	1			
	19:00	0,520		1		1	1			
	20:00	0,483		1		1	1			
	21:00	0,489		1		1	1			
	22:00	0,449		1		1				
	23:00	0,402		1		1				

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΜΕΓΙΣΤΗΣ			Προτεινόμενος ΗΕΠ				Πέμπτη, 26 Μαρτίου 2026			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			0,380	0,380	0,400	0,220	0,180	0,220	0,220	0,400
Η Ε Ρ Α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8
Πέμπτη, 26 Μαρτίου 2026	00:00	0,378		1		1				
	01:00	0,363		1		1				
	02:00	0,350		1		1				
	03:00	0,347		1		1				
	04:00	0,342		1		1				
	05:00	0,348		1		1				
	06:00	0,359		1		1				
	07:00	0,387		1		1				
	08:00	0,410		1		1				
	09:00	0,417		1		1				
	10:00	0,413		1		1				
	11:00	0,411		1		1				
	12:00	0,416		1		1				
	13:00	0,426		1		1				
	14:00	0,443		1		1				
	15:00	0,454		1		1				
	16:00	0,464		1		1				
	17:00	0,483		1		1				
	18:00	0,505		1		1	1			
	19:00	0,521		1		1	1			
	20:00	0,499		1		1	1			
	21:00	0,495		1		1	1			
	22:00	0,455		1		1				
	23:00	0,405		1		1				

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης