

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα								Κυριακή, 1 Μαρτίου 2026						
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						3,500	3,500	8,000	10,000	10,000	10,000	9,700	10,885	1,300	1,100	
Η Ε Π	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόγραμμα Παραγωγής μέσω Βιομάζας (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum (x11)	ΦΟΡ. ΗΖ (x5)	
Κυριακή, 1 Μαρτίου 2026	00:00	29,64	24,92	4,72	0,00				1	1		1				
	01:00	27,29	23,95	3,34	0,00				1	1		1				
	02:00	25,39	22,09	3,29	0,00				1	1		1				
	03:00	23,99	20,38	3,61	0,00				1	1		1				
	04:00	23,37	19,99	3,39	0,00				1	1		1				
	05:00	23,80	20,77	3,03	0,00				1	1		1				
	06:00	26,01	23,50	2,51	0,00				1	1		1				
	07:00	29,35	27,24	2,11	0,00			1	1	1		1				
	08:00	31,82	30,27	1,54	0,00			1	1	1		1				
	09:00	33,70	30,84	2,87	0,00			1	1	1		1				
	10:00	34,36	29,97	4,39	0,00			1	1	1		1				
	11:00	33,96	29,85	4,11	0,00			1	1	1		1				
	12:00	33,28	28,54	4,74	0,00			1	1	1		1				
	13:00	32,39	26,39	6,00	0,00			1	1	1		1				
	14:00	31,38	24,19	7,19	0,00				1	1		1				
	15:00	30,88	21,48	9,40	0,00				1	1		1				
	16:00	31,94	19,82	12,13	0,00				1	1		1				
	17:00	35,74	23,15	12,59	0,00				1	1		1				
	18:00	41,23	28,25	12,98	0,00			1	1	1		1				
	19:00	43,61	30,83	12,78	0,00			1	1	1		1		1		
	20:00	44,28	32,58	11,70	0,00			1	1	1		1		1		
	21:00	42,68	34,72	7,96	0,00			1	1	1		1		3		
	22:00	38,97	32,88	6,08	0,00			1	1	1		1		2		
	23:00	33,32	27,95	5,36	0,00			1	1	1		1				

Δύο Φορητά Η/Ζ βρίσκονται σε βλάβη.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης