

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα								Τρίτη, 3 Μαρτίου 2026					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						3,500	3,500	8,000	10,000	10,000	10,000	9,700	10,885	1,300	1,100
Η Ε Π	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόγραμμα Παραγωγής μέσω Βιομάζας (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum (x11)	ΦΟΡ.ΗΖ (x5)
Τρίτη, 3 Μαρτίου 2026	00:00	26,46	26,38	0,08	0,00			1	1	1		1			
	01:00	24,40	24,31	0,09	0,00				1	1		1			
	02:00	23,06	22,98	0,09	0,00				1	1		1			
	03:00	22,40	22,22	0,18	0,00				1	1		1			
	04:00	22,65	22,39	0,26	0,00				1	1		1			
	05:00	24,27	23,90	0,36	0,00				1	1		1			
	06:00	27,97	27,33	0,64	0,00			1	1	1		1			
	07:00	31,87	31,10	0,77	0,00			1	1	1		1			
	08:00	32,72	32,13	0,59	0,00			1	1	1		1			
	09:00	33,22	32,74	0,48	0,00			1	1	1		1		2	
	10:00	33,25	32,64	0,62	0,00			1	1	1		1		2	
	11:00	32,83	32,13	0,71	0,00			1	1	1		1			
	12:00	31,73	30,83	0,90	0,00			1	1	1		1			
	13:00	31,29	30,07	1,22	0,00			1	1	1		1			
	14:00	30,63	29,00	1,63	0,00			1	1	1		1			
	15:00	30,44	28,82	1,61	0,00			1	1	1		1			
	16:00	31,99	30,66	1,33	0,00			1	1	1		1			
	17:00	36,26	35,05	1,21	0,00			1	1	1		1	1		
	18:00	43,16	41,82	1,34	0,00			1	1	1		1	1	2	
	19:00	45,47	43,97	1,51	0,00			1	1	1		1	1	3	
	20:00	44,62	42,36	2,25	0,00			1	1	1		1	1	2	
	21:00	41,56	38,54	3,02	0,00			1	1	1		1	1		
	22:00	36,47	33,48	2,99	0,00			1	1	1		1	1		
	23:00	31,73	28,33	3,40	0,00			1	1	1		1			

Δύο φορητά Η/Ζ βρίσκονται σε βλάβη

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης