

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα								Πέμπτη, 5 Μαρτίου 2026					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						3,500	3,500	8,000	10,000	10,000	10,000	9,700	10,885	1,300	1,100
Η Ε Ρ Ε	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόγραμμα Παραγωγής μέσω Βιομάζας (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum (x11)	ΦΟΡ. ΗΖ (x5)
Πέμπτη, 5 Μαρτίου 2026	00:00	25,50	25,12	0,38	0,00				1	1		1			
	01:00	23,74	23,37	0,37	0,00				1	1		1			
	02:00	22,55	22,13	0,43	0,00				1	1		1			
	03:00	21,92	21,24	0,68	0,00				1	1		1			
	04:00	22,09	21,20	0,89	0,00				1	1		1			
	05:00	23,37	22,49	0,88	0,00				1	1		1			
	06:00	26,47	25,79	0,68	0,00			1	1	1		1			
	07:00	29,56	29,14	0,42	0,00			1	1	1		1			
	08:00	30,08	29,95	0,13	0,00			1	1	1		1			
	09:00	30,87	30,87	0,00	0,00			1	1	1		1			
	10:00	30,89	30,89	0,00	0,00			1	1	1		1			
	11:00	30,40	30,39	0,01	0,00			1	1	1		1			
	12:00	30,10	29,97	0,13	0,00			1	1	1		1			
	13:00	29,74	29,50	0,24	0,00			1	1	1		1			
	14:00	29,35	29,17	0,18	0,00			1	1	1		1			
	15:00	29,17	29,03	0,14	0,00			1	1	1		1			
	16:00	30,30	30,26	0,04	0,00			1	1	1		1			
	17:00	33,97	33,97	0,00	0,00			1	1	1		1		2	
	18:00	40,37	40,37	0,00	0,00			1	1	1		1		8	
	19:00	42,30	42,30	0,00	0,00			1	1	1		1		9	
	20:00	41,96	41,96	0,00	0,00			1	1	1		1		9	
	21:00	39,78	39,74	0,05	0,00			1	1	1		1		8	
	22:00	35,71	35,57	0,14	0,00			1	1	1		1		5	
	23:00	30,39	29,87	0,51	0,00			1	1	1		1			

Δύο φορητά Η/Ζ βρίσκονται σε βλάβη.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης