

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα								Κυριακή, 15 Μαρτίου 2026						
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						3,500	3,500	8,000	10,000	10,000	10,000	9,700	10,885	1,300	1,100	
Η Ε Π	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόγραμμα Παραγωγής μέσω Βιομάζας (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum (x11)	ΦΟΡ. ΗΖ (x5)	
Κυριακή, 15 Μαρτίου 2026	00:00	26,23	26,12	0,10	0,00			1	1	1		1				
	01:00	24,07	23,90	0,17	0,00				1	1		1				
	02:00	22,43	22,11	0,32	0,00				1	1		1				
	03:00	21,32	20,58	0,75	0,00				1	1		1				
	04:00	20,85	19,72	1,13	0,00				1	1		1				
	05:00	21,29	19,97	1,33	0,00				1	1		1				
	06:00	23,04	21,29	1,75	0,00				1	1		1				
	07:00	24,37	22,48	1,89	0,00				1	1		1				
	08:00	25,47	23,97	1,50	0,00				1	1		1				
	09:00	26,80	25,76	1,04	0,00			1	1	1		1				
	10:00	27,47	26,46	1,01	0,00			1	1	1		1				
	11:00	28,06	26,53	1,53	0,00			1	1	1		1				
	12:00	28,39	26,25	2,14	0,00			1	1	1		1				
	13:00	27,85	24,73	3,11	0,00			1	1	1		1				
	14:00	27,09	23,24	3,85	0,00			1	1	1		1				
	15:00	26,78	23,35	3,43	0,00			1	1	1		1				
	16:00	27,45	24,35	3,10	0,00			1	1	1		1				
	17:00	30,37	27,13	3,25	0,00			1	1	1		1				
	18:00	37,04	33,06	3,99	0,00			1	1	1		1		3		
	19:00	40,24	36,16	4,07	0,00			1	1	1		1		6		
	20:00	40,62	37,37	3,25	0,00			1	1	1		1		6		
	21:00	38,71	36,35	2,35	0,00			1	1	1		1		5		
	22:00	35,31	33,19	2,12	0,00			1	1	1		1		2		
	23:00	30,60	29,06	1,54	0,00			1	1	1		1				

Δύο Φορητά Η/Ζ βρίσκονται σε βλάβη.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης