

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα								Δευτέρα, 16 Μαρτίου 2026						
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						3,500	3,500	8,000	10,000	10,000	10,000	9,700	10,885	1,300	1,100	
Η Ε Π	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόγραμμα Παραγωγής μέσω Βιομάζας (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum (x11)	ΦΟΡ.ΗΖ (x5)	
Δευτέρα, 16 Μαρτίου 2026	00:00	25,26	24,20	1,07	0,00				1	1		1				
	01:00	23,00	21,95	1,06	0,00				1	1		1				
	02:00	21,52	20,05	1,47	0,00				1	1		1				
	03:00	20,79	18,85	1,94	0,00				1	1		1				
	04:00	21,09	18,79	2,30	0,00				1	1		1				
	05:00	22,74	20,24	2,50	0,00				1	1		1				
	06:00	25,96	25,88	0,08	0,00			1	1	1		1				
	07:00	30,84	30,78	0,06	0,00			1	1	1		1				
	08:00	33,07	33,02	0,05	0,00			1	1	1		1		2		
	09:00	33,72	33,67	0,05	0,00			1	1	1		1		2		
	10:00	32,82	32,77	0,04	0,00			1	1	1		1		1		
	11:00	31,31	31,31	0,00	0,00			1	1	1		1				
	12:00	30,13	30,13	0,00	0,00			1	1	1		1				
	13:00	29,25	29,25	0,00	0,00			1	1	1		1				
	14:00	28,69	28,69	0,00	0,00			1	1	1		1				
	15:00	28,37	28,37	0,00	0,00			1	1	1		1				
	16:00	28,83	28,79	0,04	0,00			1	1	1		1				
	17:00	31,20	31,12	0,08	0,00			1	1	1		1				
	18:00	37,52	37,38	0,15	0,00			1	1	1		1		6		
	19:00	41,17	40,95	0,23	0,00			1	1	1		1		9		
	20:00	41,72	41,43	0,29	0,00			1	1	1		1		9		
	21:00	39,92	39,33	0,59	0,00			1	1	1		1		8		
	22:00	36,46	36,07	0,40	0,00			1	1	1		1		5		
	23:00	31,41	31,13	0,28	0,00			1	1	1		1				

Δύο Φορητά Η/Ζ βρίσκονται σε βλάβη.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης